



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  
ПРОКУРАТУРА  
ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ  
Ш. Усманова ул., 51-а,  
Набережные Челны, 423831  
(8552) 52 92 63, e-mail: nc.prok@tatar.ru

03.06.2019 № 02-8-02

Заведующей МБДОУ Детский сад  
№ 19 «Алёнка»

Закировой Н.К.

переулок Косарева, д. 1  
г. Набережные Челны, 423800

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**  
об устранении нарушений  
законодательства о пожарной  
безопасности

Прокуратурой г. Набережные Челны проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере пожарной безопасности в МБДОУ Детский сад № 19 «Алёнка», расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, переулок Косарева, д. 1 (п. ЗЯБ, д. 15/14).

В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации вышеуказанного объекта.

В соответствии со статьями 20 и 41 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на жизнь и охрану здоровья.

В соответствии с ч. 1 ст. 38 Конституции Российской Федерации в Российской Федерации обеспечивается государственная защита семьи, материнства и детства.

Статья 3 Конвенции о правах ребенка, вступившая в силу от 15.09.1990 гласит, что во всех действиях в отношении детей независимо от того, что предпринимаются они государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, административными или законодательными органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка. Государство обязуется обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые необходимы для его благополучия.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

На основании ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» предприятия обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования



должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов содержатся в постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР в РФ).

Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997. № 18-7) устанавливают общие требования противопожарной защиты помещений, зданий и других строительных сооружений на всех этапах их создания и эксплуатации, а также пожарно-техническую классификацию зданий, их элементов и частей, помещений, строительных конструкций и материалов.

Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 171) разработан в соответствии со статьей 89 Федерального закона № 123-ФЗ, и устанавливает требования к эвакуационным путям и выходам из зданий, сооружений и строений.

В ходе проверки здания МБДОУ Детский сад № 19 «Алёнка» установлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

1. На пищеблоке в проеме установлена дверь с пределом огнестойкости менее требуемого. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4, ст.88, СП 4.13130.2013 п.5.2.6

2. На путях эвакуации допускаются ступени с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки. Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2018г. ст. 4, ст.89. СП 1.13130.2009, п.п. 4.3.4.

3. Двери эвакуационных выходов не обеспечены свободным открыванием изнутри без ключа (замки закрыты на ключ). ППР в РФ п.35.

4. Лестница между подвальным и первым этажом не ограждена противопожарной перегородкой 1-го типа. Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2018г. ст. 4, СП 4.13130.2009 п.4.18.



Выявленные в ходе проверки нарушения закона стали возможны из-за ненадлежащего выполнения своих должностных обязанностей со стороны ответственных должностных лиц в МБДОУ Детский сад № 19 «Алёнка» и отсутствия контроля со стороны руководства, что создает угрозу жизни и здоровью людей.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и в месячный срок принять конкретные меры по устранению отмеченных нарушений законодательства, их причин и условий, им способствующих.
2. Привести здание в МБДОУ Детский сад № 19 «Алёнка» в соответствие с требованиями законодательства.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности ответственных должностных лиц в МБДОУ Детский сад № 19 «Алёнка».

О месте и дате рассмотрения настоящего представления известить прокуратуру города заранее.

О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в прокуратуру города в месячный срок со дня внесения представления с приложением копии приказа о привлечении виновного лица к дисциплинарной ответственности.

За неисполнение законных требований прокурора предусмотрена административная ответственность по ст. 17.7 КоАП РФ.

Заместитель прокурора города  
советник юстиции



Э.В. Тимирова