

Государственному инспектору


по пожарному надзору Султанову Д.Т.

Отчет по Предписанию №2/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

От заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению детей №27 «Росинка»

№	Вид нарушения	Принятые меры	Ответственный
1	Не обеспечено в соответствии с годовым планом-графиком, составляем с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) в виду того, что не заключен договор на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт указанных систем со специализированной организацией.	По мере поступления финансирования (запланировано на 2016г.)	Заместитель заведующего по хозяйственной работе Валиева Г.И.
2	В тамбуре эвакуационного выхода из помещений столовой устроена вешалка для одежды.	Устранено	Заместитель заведующего по хозяйственной работе Валиева Г.И.
3	В помещениях заведующей столовой эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.	Устранено	Заместитель заведующего по хозяйственной работе Валиева Г.И.

Заведующий МБДОУ №27



Э.В.Хамидуллина

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07
Отделение НД по Автозаводскому району
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Набережные Челны, Новый город д. 26/16, тел. 54-96-89

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 2/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад - общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
интеллектуального направления развития воспитанников №27 "Росинка" Хамидуллиной
Эльмире Викторовне

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
отдела НД по м.о. г. Набережные Челны по пожарному

(наименование органа ГПН)

надзору № 2 от «11» января 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «15» января 2016 г. по 16 ч. 00 мин.
«19» января 2016 г. проведена проверка государственным инспектором по пожарному
надзору Султановым Данисом Тимергалиевичем

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,
Помещений МБДОУ "Детский сад №27 "Росинка", РТ, г. Набережные Челны, бульвар
Энтузиастов, д.4

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующей МБДОУ "Детский сад №27 "Росинка" Хамидуллиной Эльмирой
Викторовной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
мероприятия по надзору:

№ пред писа ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательн ых требования пожарной безопасност и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечено в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР) п. 63 Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противоподымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).	до 01.09.2016 г.	

	ремонт систем противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) в виду того, что не заключен договор на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт указанных систем со специализированной организацией.			
2.	В тамбуре эвакуационного выхода из помещений столовой устроена вешалка для одежды.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР) п. 36 При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы	до 01.09.2016 г.	
3.	В помещении заведующей столовой эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР) п. 42 Запрещается обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	до 01.09.2016 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по пожарному надзору Султанов Д.Т.

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора)



«19» января 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад - общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального направления развития воспитанников №27 "Росинка" Хамидуллина Эльмира Викторовна

(должность, фамилия, инициалы)

«19» января 2016 г.