

Инспектору ОНД по Центральному району МО г.Набережные Челны ст.лейтенанту Валирахманову Л.Я. от заведующего МБДОУ №38

«Аленький цветочек» Ивановой Ю.В.

На устранение нарушений согласно Вашего представления от 15.04.2015г. по № 0159-2015-0069 запланированы следующие мероприятия:

№ п/п	Нарушение	Устранение
1.	Ковры, ковровые дорожки в помещениях групп не закреплены к полу	Выполнено 16.04.15
2.	На дверях складских помещений, на двери овощехранилища отсутствуют обозначения их категории взрывопожарной и пожарной опасности и класс зоны	01.08.15
3.	На 1 этаже возле группы отсутствуют ограждающие конструкции канализационного пластмассового стояка из негорючих материалов	01.12.15
4.	В помещениях складов № 1, 2, 3 не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами образовавшихся отверстий	01.08.15



Заведующий МБДОУ №38

Ю.В. Иванова