

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

ул. Академика Губкина, 50, г.Казань, Республика Татарстан, 420088
(843)272-91-24, ф.273-67-54, E-mail: mch@kabmin.tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по РТ
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843)292-64-39, телефон доверия 292-64-09

Отделение надзорной деятельности по Центральному району
муниципального образования г. Набережные Челны «Жилой» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
пр. Московский, 93 (8/01), г.Набережные Челны, Республика Татарстан, телефон 58-51-25, кабинет 404

Предписание № 68/ 1 /1-4

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Заведующей МБ ДОУ «Детский сад № 38 «Аленький цветочек» Ивановой Юлие Владимировне,
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Набережные Челны по пожарному надзору, заместителя начальника ОНД по МО г. Набережные Челны Сахибуллина Р.Г. № 68 от 30.03.2015 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. 03.04.2015 г. по 16 ч. 00 мин. 14.04.2015 г. проведена проверка инспектором Отделения НД по Центральному району МО г. Набережные Челны «Жилой», старшим лейтенантом внутренней службы Валирахмановым Л.Я., объекта: территории и помещения МБ ДОУ № 38 «Аленький цветочек», расположенные по адресу: РТ, г.Набережные Челны, пр.Вахитова, д.29 (18/17), совместно с Заведующей Ивановой Юлией Владимировной, заместителем заведующей по хозяйственной работе Габрахмановой Савией Ахтямовной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях групп не закреплены надежно к полу.	(ППР в РФ п. 39); 39. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.	01.12.2015 г.	
2.	На дверях складских помещений, на двери овощехранилища отсутствуют обозначения их категории взрывопожарной и пожарной опасности и класс зоны.	(ППР в РФ п. 20). 20. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.12.2015 г.	

3.	На 1 этаже возле групп отсутствуют ограждающие конструкции из негорючих материалов канализационного пластмассового стояка.	(ст. 4 ФЗ-123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ); СНиП 21-01-97* п. 4.3; СНиП 2.04.01-85* п. 17.9); 17.9. Прокладку внутренних канализационных сетей надлежит предусматривать: В многоэтажных зданиях различного назначения при применении пластмассовых труб для систем внутренней канализации и водостоков необходимо соблюдать следующие условия: а) прокладку канализационных и водосточных стояков предусматривать скрыто в монтажных коммуникационных шахтах, штрабах, каналах и коробах, ограждающие конструкции которых, за исключением лицевой панели, обеспечивающей доступ в шахту, короб и т.п., должны быть выполнены из негорюемых материалов; б) лицевую панель изготавливать в виде открывающейся двери из сгораемого материала при применении труб из поливинилхлорида и трудносгораемого материала — при применении труб из полиэтилена.	01.12.2015 г.	
4.	В помещениях складов № 1, № 2, № 3 не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.	(ППР в РФ п. 22); 22. Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.	01.12.2015 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.