

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Набережные Челны, Новый город д. 26/16, тел. 54-66-13

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 36/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-
речевому направлению развития детей №59 "Дружба" (полное
наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности,
имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
отдела НД и ПР по м.о. г. Набережные Челны по пожарному
(наименование органа ГПН)

надзору № 36 от «27» февраля 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №
69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 30 мин. «06» марта 2017 г. по 16 ч. 00
мин. «10» марта 2017 г. проведена проверка государственным инспектором по пожарному
надзору Барановым Владиславом Александровичем

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-
речевому направлению развития детей №59 "Дружба", РТ, г. Набережные Челны, бульвар
Молодежный д.2(56/29)
(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующим МБДОУ «Детский сад №59 «Дружба» Хаматовой Розой
Илгизяровной, зам по ХР Гилязевой Натальей Константиновной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
мероприятия по надзору:

№ пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязатель- ных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не демонтирована горючая отделка пола (линолеум) в общих коридорах 2 этаж.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.151, СНиП 21-01-97* п. 6.25 В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;	до 01.07.2017 г.	

		Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.		
2.	Отделка стен и потолка кабинета (метод каб. кабинет зам. ХР, кабинет заведующий, каб. татарского языка) выполнена из горючих материалов (обои)	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4 ч.3,4, СНиП 2.08.02-89* п. 1.88. Отделка стен и потолков залов музыкальных и физкультурных занятий и путей эвакуации детских дошкольных учреждений должна быть из негорючих материалов, а отделка всех остальных помещений в указанных зданиях I-IV степеней огнестойкости - из негорючих и трудногорючих материалов.	до 01.07.2017 г.	
3.	На путях эвакуации с лестницы группы №7 высота ступени более 22 см.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4 ч.3,4, СНиП 21-01-97* п. 6.30* Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина поступи — как правило, не менее 25 см, а высота ступени — не более 22 см.	до 01.07.2017 г.	
4.	Заблокирован второй эвакуационный выход с музыкального зала (на путях эвакуации) склады, двери закрыты на замок).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п.33 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	до 01.07.2017 г.	
5.	Установили трубу отопления перед эвакуационном выходе (возле мед. кабинета), препятствующие свободной эвакуации людей;	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;	до 01.07.2017 г.	
6.	Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме оповещения осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, при этом не выполнены требования методов повышения достоверности сигнала о пожаре изложенных в нормативных документах по пожарной безопасности. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.84, ст.83, НПБ 88-01 п.13.1*, СП 5.13130.2009 п.14.1, п.14.2	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.84, ст.83, НПБ 88-01 п. 13.1*. Аппаратура системы пожарной сигнализации должен формировать команды на управление автоматическими установками пожаротушения или дымоудаления, или оповещения о пожаре, или управления инженерным оборудованием объектов при срабатывании на менее двух пожарных извещателей, расстояние между которыми в этом случае должно быть не более половины нормативного, определяемого по таблицам 5-8 соответственно. 13.2*. Формирование сигналов управления системами оповещения I-, -2, -3-го типа по НПБ 104, а также технологическим, электротехническим и другим оборудованием, блокируемым системой пожарной сигнализации, допускается осуществлять при срабатывании одного пожарного извещателя. При этом рекомендуется применять оборудование, реализующее функции, повышающие достоверность обнаружения пожара (например, перезапрос состояния пожарных извещателей).	до 01.07.2017 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для владельцев (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по пожарному надзору Баранов В.А.
(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора)



«10» марта 2017 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Намазова Р.Г. Зверюченко
(должность, фамилия, инициалы)

«10» марта 2017 г.