

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Автозаводскому району
муниципального образования г. Набережные Челны УНД и ПР ГУ МЧС по Республике Татарстан
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Яшьлек проспект, 9, г. Набережные Челны, Республика Татарстан, тел. (8552) 54-66-13
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание № 72/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Законному представителю юридического лица Муниципальному бюджетному дошкольному
образовательному учреждению «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением интеллектуального и художественно-эстетического
направления развития воспитанников № 66 «Веселые нотки»» заведующему Сергеевой
Наталье Викторовне

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,
отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты
(гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора отдела НД и ПР МО г. Набережные Челны по пожарному надзору № 72 от
(наименование органа ГПН)

«29» марта 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» в период с 12 ч. 00 мин. «05» апреля 2017 г. по 17 ч. 00 мин.
«18» апреля 2017 г. проведена проверка: Гос. инспектором ОНД и ПР по Автозаводскому
району муниципального образования г. Набережные Челны Кадушкиным В.М., здания и

(должность, звание, Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

территории МБДОУ № 66 «Веселые нотки» расположенной по адресу: РТ, город

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному

Набережные Челны, бульвар Автомобилестроителей, дом 3 (Новый город 52/38).

надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов местного самоуправления)

совместно с заведующей Сергеевой Н.В., зам. заведующего по ХР Хазымовой Р.М.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред писа ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Осветительные приборы в помещении овощехранилище не оборудованы	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ) п.42. п.п. «в» Запрещается: - обертывать электролампы и светильники бумагой,	до 01.02.2018г.	

	колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника.	тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.		
2.	Двери лестничных клеток группы №4, №5, №8, №3, №12, №7, №11, №6 не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и с уплотнениями в притворах.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.151 ч.1 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ), СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.18*. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток должны иметь приспособление для самозакрывания и с уплотнениями в притворах.	до 01.02.2018г.	
3.	Не осуществляется проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли пристроенного строения к зданию.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.151 ч. 1(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ), СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.7.8. Строительные конструкции не должны способствовать скрытому распространению горения. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ) п.21 Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год.	до 01.02.2018г.	
4.				

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе
руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение
пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения НД и ПР по Автозаводскому району
муниципального образования г. Набережные Челны УНД и ПР ГУ
МЧС России по Республике Татарстан Кадушкин В.М.

(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)

« 18 » апреля 20 17 г.



Предписание для исполнения получил:

Законный представитель юридического лица МБДОУ №66 «Весёлые нотки»
заведующий Сергеева Наталья Викторовна

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« 18 » апреля 20 17 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.