

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, 50,  
(843) 272-91-24, ф. 273-67-54, E-mail: [mchs@kabmin.tatarstan.ru](mailto:mchs@kabmin.tatarstan.ru)

Управление надзорной деятельности МЧС России по РТ  
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Ф. Яруллина, 1  
(843) 292-64-39, телефон доверия 292-64-09

ОНД по г. Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ (Вахитовский район)  
420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Х.Такташа, 39  
(843) 238-71-69, телефон доверия 238-71-79

### Предписание № 384/1/384

#### по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности Муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Центр детского творчества» Вахитовского района г. Казани

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,  
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Казани Республики Татарстан по пожарному надзору – заместителя начальника ОНД по г. Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ № 384 от 11.11.2014 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 04 декабря 2014г. с 11 часов 00 мин. до 12 часов 00 мин. Продолжительность 01 час 00 минут, 17 декабря 2014г. с 13 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин. Продолжительность 03 часа 00 минут проведена проверка инспектором отделения НД по Вахитовскому району г. Казани «Япеева» УНД ГУ МЧС России по РТ старшим лейтенантом внутренней службы Сафиним Русланом Рашидовичем Муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Центр детского творчества» Вахитовского района г. Казани по адресу: г. Казань ул. Лево-Булачная,48/1 совместно с директором Сяляховой Резедой Рифгатовной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения   | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены   | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|---|--|---|--|
| 1             | 2   | 3  | 4   | 5  |
| 1.            | Для деревянных конструкций стеновых панелей не проводилась проверка огнезащитной обработки (пропитки) с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки. | Правила противопожарного режима в РФ п.21.<br>Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздухопроводов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не | 01.12.2015г.  |  |



|    |  |  |              |  |
|----|--|--|--------------|--|
|    |  | реже 2 раз в год.  |              |  |
| 2. | Не проведены эксплуатационные испытания металлического ограждения на крыше с составлением соответствующего акта. | Правила противопожарного режима в РФ п. 24.<br>Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний.  | 01.12.2015г. |  |
| 3. | Двери на путях эвакуации открываются не по направлению выхода из здания (1 этаж).                                | Правила противопожарного режима в РФ п. 34.<br>Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые требования.   | 01.12.2015г. |  |
| 4. | Пожарные шкафы (ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-8, ПК-9, ПК-3) выполнены из горючих материалов.                            | ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст. 4, 151, ГОСТ 51844-2009 п. 5.13, Правила противопожарного режима в РФ п. 57. Пожарный шкаф следует изготавливать из негорючих материалов.<br>Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).<br>Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.<br>Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов. | 01.12.2015г. |  |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.



Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения НД по Вахитовскому району г. Казани  
«Япеева» и ПР УНД ГУ МЧС России по Республике Татарстан  
(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора по пожарному надзору)



Сафин Р.Р.

(подпись)

М.Л.П.\*

« 17 » декабря 2014 г.

Предписание для исполнения получил(а):

12  
(подпись)  
« 17 » 12 2014 г.



Директор МОУДО «ЦДТ» Салыхова Р.Р.  
(должность, фамилия, инициалы)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору