

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, 50,
(843) 272-91-24, ф. 273-67-54, E-mail: mchs@kabmin.tatarstan.ru

Управление Государственного пожарного надзора МЧС России по РТ
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Ф. Яруллина, 1
(843) 292-64-39, телефон доверия 292-64-09

ОГПН Вахитовского района г.Казани УГПН ГУ МЧС России по РТ
420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Х.Такташа, 39
(843) 238-71-69, телефон доверия 238-71-79

Предписание №276/1/376

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Законному представителю Муниципального бюджетного учреждения дошкольного образования
«Центр детского творчества»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г.Казани Республики Татарстан по пожарному надзору –начальника ОНД по Вахитовскому району по г. Казани УНД ГУ МЧС России по РТ №276 от 21 сентября 2012года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 15 октября 2012г. с 12 часов 00 мин. до 13 часов 00 мин, 15 октября 2012г. с 10 часов 00 мин. до 12 часов 00 мин. 18 октября 2012г. с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут, проведена проверка дознавателем ОНД по Вахитовскому району по г. Казани УНД ГУ МЧС России по РТ майором внутренней службы Юхно Алексеем Валерьевичем Казанского Муниципального бюджетного учреждения дошкольного образования «Центр детского творчества» расположенного по адресу г.Казань, ул. Лево-Булачная, 48/1 совместно с директором Петровой Екатериной Леонидовной Леонидовной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.1, 151,СНиП 21-01-97* п.6.18; Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	10.10.2013г.	

2.	В покрытии полов коридоров применены отделочные материалы (линолеум), при этом не подтверждена допустимость применения данных материалов на путях эвакуации по показателям пожарной опасности представлением соответствующих сертификатов пожарной безопасности.	ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.1, 151; СНиП 21-01-97* п.6.25; На путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:	10.10.2013г.	
----	--	--	--------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Гарбушева С.И.
(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора по пожарному надзору)

«18» 10 2012 г.



Предписание для исполнения получил:

Демрова

«18» 10 2012 г.



* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору