

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
(наименование территориального органа МЧС России)
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России,
номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066
(843) 292-64-39, телефон доверия 292-64-09

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани
Ново-Савиновский район
(наименование органа государственного пожарного надзора)
420133 Республика Татарстан г. Казань ул. Адоратского, д.20
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона,
электронный адрес)

Предписание № 5/1/11

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникно-
вения пожара

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования "Центр дет-
ского творчества" Ново-Савиновского района г. Казани
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя Главного государственного инспектора г.Казани по
пожарному надзору – заместителя начальника ОНД и ПР по г. Казани УНД и ПР ГУ МЧС России
по РТ Емекеева Р.В. № 5 от 12 января 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.
N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. « 20 » января, с
10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. « 22 » января 2021 года проведена проверка государственным
инспектором г. Казани по пожарному надзору - старшим инспектором отделения надзорной дея-
тельности и профилактической работы по Ново-Савиновскому району г. Казани «Ново-
Савиновский» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Файзуллин Ренатом Рауелевичем, в помеще-
ниях МБУ ДО "Центр детского творчества" Ново-Савиновского района г. Казани, расположенного
по адресу: 420137, РТ, г. Казань, пр. Амирхана, д. 107, совместно с заместителем директора по
АХД МБУ ДО «Центр детского творчества» Сидоренко Н.И.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопас-
ности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выяв-
ленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предпи- сания	Вид нарушения обязательных тре- бований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пунк- та) и наименование нормативно- го правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, тре- бования которого(-ых) наруше- ны	Срок устране- ния нарушения требования пожарной без- опасности	Отметка (под- пись) о выпол- нении (указы- вается только выполнение)
1	2		3	4
Общие нарушения				
1.	в тамбуре перед эвакуаци- онным выходом со 2-го эта-	статья 4, пункт 1 части 1 статьи 6, статья 53, часть	01.11.2021г.	

	жа используются стеновые панели, а также линолеум на полу коридора на 2-го этажа, с неисследованными показателями по классу пожарной опасности (	1 статьи 89 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее №123-ФЗ); п. 25 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», далее ППР в РФ; п. 6.25* Строительных норм и правил «Пожарная безопасность зданий и сооружений, (далее СНиП 21-01-97*		
2.	двери на пути эвакуации (возле кабинета директора, а также ведущая через спортзал) открываются не по направлению выхода из помещений	ст.89 №123-ФЗ; п. 23, п.п. «д» п. 27 ППР в РФ; п.4.2.6 СП 1.13130.2009; п.6.17 СНиП 21-01-97*	01.11.2021г.	
3.	на дверях лестничной клетки отсутствуют устройства для самозакрывания дверей	п. 24 ППР в РФ	01.11.2021г.	
4.	на противопожарной двери электроштитовой отсутствует устройство для самозакрывания	п. 24, 29 ППР в РФ	01.11.2021г.	
5.	должностными лицами не пройдено обучение пожарно-техническому минимуму	п. 3 ППР в РФ; п. 32 Приказа МЧС России от 12 декабря 2007 года N 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	01.11.2021г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

старший инспектор отделения НД и ПР
по Ново-Савиновскому району г. Казани

«Ново-Савиновский» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

Файзуллин Р.Р.

« 22 » января 2021г.

Предписание для исполнения получил:

✓ 

(подпись)

«22 » января 2021г.



✓ 

(должность, фамилия, инициалы)

Медведева М.Н.
директор "УСРП"