



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПРОКУРАТУРА
ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
Ш. Усманова ул., 51-а,
Набережные Челны, 423831
(8552) 52 92 63, e-mail: nc.prok@tatar.ru

Заведующей
МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида №103
«Тургай»

Губайдуллиной А.А.

д. 27/18,
г. Набережные Челны, 423800

14.06.2019 № 02-08.05

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности

Прокуратурой г. Набережные Челны проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере пожарной безопасности и антитеррористической защищенности МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №103 «Тургай», расположенной по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, д. 27/18, в ходе которой выявлены нарушения.

В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации вышеуказанного объекта.

В соответствии со статьями 20 и 41 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на жизнь и охрану здоровья.

В соответствии с ч. 1 ст. 38 Конституции Российской Федерации в Российской Федерации обеспечивается государственная защита семьи, материнства и детства.

Статья 3 Конвенции о правах ребенка, вступившая в силу от 15.09.1990 гласит, что во всех действиях в отношении детей независимо от того, что предпринимаются они государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, административными или законодательными органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка. Государство обязуется обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые необходимы для его благополучия.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

На основании ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» предприятия обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также

выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов содержатся в постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР в РФ).

Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997. № 18-7) устанавливают общие требования противопожарной защиты помещений, зданий и других строительных сооружений на всех этапах их создания и эксплуатации, а также пожарно-техническую классификацию зданий, их элементов и частей, помещений, строительных конструкций и материалов.

Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 171) разработан в соответствии со статьей 89 Федерального закона № 123-ФЗ, и устанавливает требования к эвакуационным путям и выходам из зданий, сооружений и строений.

В ходе проверки здания МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №103 «Тургай» установлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

1. Двери лестничных клеток и коридоров (1-ы этаж пролет группа №3, группы №9, спортзала) эксплуатируются со снятыми устройствами для самозакрывания. (ППР в РФ п.36 п.п. «г»).
2. Руководитель организации не обеспечил исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей. (Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 п.4, СНиП 21-01-97* п.7.17, ППР в РФ п. 37.1).
3. На эвакуационном пути в коридоре лестничной клетке, холла размещено различное оборудование (мебель и т.д.). (ППР в РФ п.36 «б»).
4. В помещении технического этажа (подвале) производится хранение горючих материалов и мусора. (ППР в РФ п.23 п.п. «б»).
5. На эвакуационном пути из групп №4, №10 размещено различное оборудование (шкафчики для переодевания). (ППР в РФ п.36 «б»).


Выявленные в ходе проверки нарушения закона стали возможны из-за ненадлежащего выполнения своих должностных обязанностей со стороны заместителя заведующей по хозяйственной работе МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №103 «Тургай» Малькевич Н.П. и отсутствия контроля со стороны руководства, что создает угрозу жизни и здоровью людей.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

т р е б у ю:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и в месячный срок принять конкретные меры по устранению отмеченных нарушений законодательства, их причин и условий, им способствующих.
2. Привести здание МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №103 «Тургай» в соответствие с требованиями законодательства.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности заместителя заведующей по хозяйственной работе МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №103 «Тургай» Малькевич Н.П.
4. О месте и дате рассмотрения настоящего представления известить прокуратуру города заранее.
5. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в прокуратуру города в месячный срок со дня внесения представления с приложением копии приказа о привлечении виновного лица к дисциплинарной ответственности.
6. За неисполнение законных требований прокурора предусмотрена административная ответственность по ст. 17.7 КоАП РФ.

Заместитель прокурора
советник юстиции



Э.В. Тимирова