



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ

ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Казани

420073, г. Казань, ул. Кр. Позиции, 3Б, тел/факс: 223-95-67

Предписание №319/1.

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«ДЕТСКИЙ САД № 40 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА С ТАТАРСКИМ ЯЗЫКОМ
ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ»» Советского района г.Казани. ИНН 1660016873

Во исполнение решения о проведении выездной проверки, принятого главным государственным инспектором города Казани по пожарному надзору № 319 от «30» сентября 20 21 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. по 13 часов 00 минут 06.10. 2021 г., и с 10 ч. 00 мин. по 11 часов 00 минут «15» октября 20 21 г., проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 40 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА С ТАТАРСКИМ ЯЗЫКОМ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ" СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г. КАЗАНИ Советского района г.Казани расположенного по адресу: 4420025, Татарстан Республика, город Казань, улица Туганлык, д.8а

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	<i>- не представлено подтверждение применения в помещениях здания дошкольной образовательной организации подкласса Ф1,1 декоративно-отделочных материалов и покрытий полов с пожарной опасностью, не более высокой чем класс КМ2 (групповые ячейки);</i>	Ст. 1, ст.6, ст.134 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ.;	01.08.2022	

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
2.	<i>не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности</i>	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ; п.3.4, п.4.1, п.4.8, п.5.4 свода правил СП 3.13130.2009	01.08.2022г.	
3.	<i>- не представлено подтверждение применения для отделки пола и потолка в зале для проведения музыкальных занятий в дошкольной образовательной организации с отнесением к материалам класса не ниже чем КМ1 т (или) КМ2;</i>	Ст. 1, ст.6, ст.134 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ;	01.08.2022г.	
4.	<i>- системы вентиляции в помещениях, эксплуатируются без автоматической блокировки связанной с пожарной сигнализацией для их отключения в случае пожара;</i>	Ст.59 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ;	01.08.2022г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном порядке.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Государственный инспектор города Казани по пожарному надзору – старший инспектор
ОНДиПР по Советскому р-ну г. Казани «Советский» УНДиПР
ГУ МЧС России по Республике Татарстан
лейтенант внутренней службы Синаев Н.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


 (подпись)

«15» октября 20 21 г

Предписание для исполнения получил:


 (должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«15» октября 20 21 г.

