

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Глава МКУ Администрации Авиастроительного
и Ново-Савиновского районов г.Казани
В.Ф. Нурмухаметов

директор МБУ ДО г.Казани «ДХШ №6»
Галлямова Н.Х.

« » 2021 г.

«16» 2021 г.



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры,
жилых домов и внутридомовых территорий

№ 1/2021

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г.Казани

«Детская художественная школа №6»

Полное юридическое наименование объекта

420126, РТ, г.Казань, улица Адоратского дом 25а

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

Исполнительный комитет: Муниципальное образование г.Казани

1. Ведомственная принадлежность объекта Управление культуры ИК МО г.Казани
Департамент, комитет
2. Вид деятельности Дополнительное образование в области изобразительного искусства
3. Форма собственности Муниципальная
Муниципальная, ведомственная, частная
4. Размещение объекта 420126, г. Казань, улица Адоратского дом 25а

Отдельно стоящее здание 1 этаж; , площадью 166,8 кв.м, наличие прилегающего земельного участка-нет кв.м

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. 256 чел./256 чел.

6. Заключение о доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения
(отметить фактическую доступность)

Степень доступности объекта	Фактическая доступность для инвалидов и других МГН				
	на кресле- коляске (К)	с поражением опорно- двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)	другие маломобильные группы населения (М)
Объект полностью доступен					
Объект доступен в зоне оказания услуги					
Объект частично доступен	-	-			-

7. Выводы:

Объект доступен для инвалидов и других маломобильных групп населения частично доступен

Доступен для инвалидов	частично	на кресле-коляске
	частично	с поражением опорно-двигательного аппарата
	недоступен	с поражением зрения
	недоступен	с поражением слуха
	недоступен	других маломобильных групп населения

Паспорт составлен на основании акта №1/2021 от «16» 2021 г.

Дата составления паспорта «16» 2021 г.

Руководитель объекта Директор МБУ ДО г.Казани «ДХШ №6»

(Галлямова Н.Х.)



«УТВЕРЖДАЮ»

директор МБУ ДО г. Казани «ДХШ №6»
(Галлямова Н.Х.)

«16» _____ 2021 г.

АКТ

обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, жилых домов и внутридомовых территорий

№ 1 / 2021

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Казани

«Детская художественная школа №6»

Полное юридическое наименование объекта

420126, РТ, г. Казань, улица Адоратского дом 25а

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

ительный комитет Муниципальное образование г. Казани

домственная принадлежность объекта Управление культуры ИК МО г. Казани

Департамент, комитет

ид деятельности Дополнительное образование в области изобразительного искусства

рма собственности Муниципальная

Муниципальная, ведомственная, частная

змещение объекта 420126, г. Казань, улица Адоратского дом 25а

тно стоящее здание 1 этаж; год постройки (капитального ремонта) 1986 г.;

нкциональное назначение объекта Дополнительное образование

Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание, торговля, культурно-досуговое назначение, государственное (муниципальное управление, жилье, организация временного проживания, объект транспортной инфраструктуры и пр.)

1. ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Пути движения						
	Трогуары (разделение потоков пешеходов и транспорта)	наличие	-	-	для всех категорий	есть	
	Ширина пути движения при встречном движении инвалидов	не менее	1,8	м	К	есть	
	Продольный уклон* пути движения	не более	5	%	К	Нет	
	Поперечный уклон* пути движения	не более	1-2	%	К	Нет	
	Продольный уклон* пути движения в стесненных местах на протяжении не более 10 м	не более	10	%	К	Нет	
	Безопасное пересечение транспортных и пешеходных путей	наличие	-	-	для всех категорий	Есть	
	Границы пешеходных путей	высота бордюров по краям пешеходных путей не менее	0,05	м	К, С	Есть	
	Пересечение тротуаров с проезжей частью	высота бортового камня не более	0,04	м	К	Есть	
	Границы эксплуатируемых газонов и площадок	перепад высот бордюров, бортовых камней не более	0,04	м	К	Есть	
	Трогуары из бетонных плит	толщина швов между плитами не более	0,015	м	К, О	Нет	
	Ровное, нескользкое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	наличие	-	-	для всех категорий	Есть	
	Отсутствие насыпных или крупноструктурных материалов покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	исключить применение насыпных или крупноструктурных материалов покрытий	-	-	К, О	Нет	
	Доступность функциональных зон и площадок участка, элементов благоустройства	наличие	-	-	для всех категорий	Есть	

Бордюрный пандус на пересечении основных пешеходных коммуникаций для спуска с тротуара на уровень дорожного полотна	наличие	-	-	для всех категорий	есть	
Лестницы наружные						
На перепадах уровней лестницы с поручнями	наличие	-	-	для всех, кроме К	Нет	
Поручни лестниц с двух сторон	на высоте	0,9	м	для всех, кроме К	Нет	
Глубина проступи лестниц	не менее	0,4	м	для всех, кроме К	Есть	
Высота подъема ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К	Есть	
Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	Есть	
Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех, кроме К	Есть	
Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	С, М	Нет	
Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие	-	-	К, О, М	Нет	
Пандусы наружные						
На перепадах уровней пандусы с поручнями или подъемники	наличие	-	-	К, О, М	Нет	
Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М	Нет	
Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	Нет	
Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	Нет	
Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М	Нет	
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	Нет	
Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	Нет	
Поручни пандусов с двух сторон	на высоте	0,7	м	К, О, М	Нет	

		и на высоте	0,9				
	Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	Нет	
	Препятствия на пешеходных путях						
	Выступающие части объектов, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути	не более чем	0,1	м	С	Нет	
	Выступающие части объектов при размещении на отдельно стоящей опоре	не более чем	0,3	м	С	Нет	
	Ограждение бордюром камнем, бортиком выступающих частей объектов более, чем на 0,3 м	высотой не менее	0,05	м	С	Нет	
	Ограждение выступающих частей объектов	высотой не менее	0,7	м	С	Нет	
	Высота нижнего края подвесных конструкций в зоне движения	высота не менее	2,1	м	С	Нет	
	Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	высотой	0,9	м	для всех, кроме К	Нет	
	Тактильная предупреждающая информация						
	Тактильные средства на покрытии пешеходных путей	до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п., не менее чем	0,8	м	С	Нет	
	Глубина рифов для тактильных дорожных указателей	должна быть	7	мм	С	Нет	
	Тактильные указатели с конусообразными рифами перед началом подземного перехода	по ширине перехода полоса, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии от кромки первой ступени лестницы подземного перехода	0,8	м	С	Нет	
	Тактильные указатели с продолжными рифами перед началом	по ширине перехода полоса, выложенная на тротуаре перед	0,8	м	С	Нет	

	наземного перехода	началом перехода, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии					
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, перед началом наземного перехода под углом 90°	две полосы, шириной 0,5 или 0,6 м, и длиной, равной ширине перехода, выложенные на тротуаре с двух сторон перед поворотом на переход на расстоянии	0,8	м	С	Нет	
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг мачты светофора	вокруг мачты светофора в обхват – квадрат, состоящий из 4-х плит со стороны плитки, равной	0,5	м	С	Нет	
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 0,5 м, на расстоянии от препятствия	0,8	м	С	Нет	
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороны квадрата	0,5	м	С	Нет	
	Перед входными дверями зданий и сооружений площадки с покрытием, резко отличающимся от покрытия основной дорожки (сетка, гравий, решетка, тротуарные плиты и т.д.)	на расстоянии	0,5	м	С	Нет	
	Информационные указатели						
	Элементы информации об объекте, доступные для инвалидов	наличие	-	-	для всех категорий	Нет	
	Высота расположения визуальных указателей	вне здания не менее 1,5 м и не более 4,5 м	-	-	К	Нет	
	Дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов	наличие	-	-	К, С	нет	

2. СТОЯНКИ ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА ИНВАЛИДОВ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Автостоянки						

Удаленность от входа, приспособленного для инвалидов, мест личного автотранспорта инвалидов при общественных зданиях	не далее	50	м	К	Нет	
Удаленность от входов мест личного автотранспорта инвалидов при жилых зданиях	не далее	100	м	К	Нет	
Количество мест на открытых автостоянках около учреждений обслуживания	не менее (но не менее одного места)	10	%	К	Нет	
Количество мест для инвалидов на открытых стоянках возле общественных зданий и производственных предприятий	при общем количестве мест на автостоянке от 1 до 25	1	мест	К	Нет	
	при общем количестве мест на автостоянке 26 - 50	2	мест	К	Нет	
	при общем количестве мест на автостоянке 51 - 75	3	мест	К	Нет	
	при общем количестве мест на автостоянке 76 - 100	4	мест	К	Нет	
	при общем количестве мест на автостоянке 101 - 150	5	мест	К	Нет	
	при общем количестве мест на автостоянке 151 - 200	6	мест	К	Нет	
	при общем количестве мест на автостоянке 201 - 300	7	мест	К	Нет	
	при общем количестве мест на автостоянке 301 - 400	8	мест	К	Нет	
	при общем количестве мест на автостоянке 401 - 500	9	мест	К	Нет	
	при общем количестве мест на автостоянке 501 - 1000	2	%	К	Нет	
	при общем количестве мест на автостоянке свыше 1000, плюс 1 место на каждые 100 мест свыше 1000 мест	20	мест	К	Нет	
	не менее	3,5	м	К	Нет	
Ширина зоны парковки автомобиля инвалида						

	Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов	от входов в общественные здания не далее	100	м	К	Нет	
	Дорожный знак автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К	Нет	
	Дорожная разметка автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К	Нет	
	Минипандус или пониженный бордюрный камень на сходе на стоянку с тротуара	наличие	-	-	К	Нет	

3. ВХОДНАЯ ГРУППА (в здание или сооружение)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Крыльцо или входная площадка						
	Вход, приспособленный для инвалидов и других маломобильных групп населения	наличие	-	-	для всех категорий	Нет	
	Навес	наличие	-	-	для всех категорий	Нет	
	Водоотвод	наличие	-	-	для всех категорий	Нет	
	Твердая, не допускающая скольжения при намокании, поверхность покрытий входных площадок и тамбуров	наличие	-	-	для всех категорий	Нет	
	Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	на высоте	0,9	м	для всех категорий	Нет	
	Ударопрочный материал прозрачных ограждений	наличие	-	-	для всех категорий	Нет	
	Ширина просветов ячеек дренажных	не более	0,015	м	О, С	Нет	

	и водосборных решеток								
	Лестница наружная								
	Глубина проступи лестниц	не менее	0,4	м	для всех, кроме К	Есть			
	Высота подъема ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К	Есть			
	Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	Есть			
	Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех, кроме К	Есть			
	Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	Нет			
	Поручни лестниц	на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте	0,9 0,5	м	для всех, кроме К	Есть			
	Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более	2,5	м	для всех, кроме К	Нет			
	Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие	-	-	К, О, М	Нет			
	Пандус наружный								
	Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М	Нет			
	Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	Нет			
	Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	Нет			
	Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М	Нет			
	Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	Нет			
	Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	Нет			
	Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М	Нет			
	Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	Нет			

	Тамбур								
	Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее		1,8	м	К	Есть		
	Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов в жилых зданиях	не менее		1,5	м	К	Есть		
	Ширина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее		2,2	м	К	Есть		
	Двери								
	Ширина дверных проемов (в свету)	не менее		0,9	м	К	Есть		
	Высота порогов	не более		0,025	м	К	Есть		
	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах		0,3 - 0,9	м	К	Нет		
	Ударопрочный материал прозрачных дверей	наличие		-	-	для всех категорий	Нет		
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее		0,1 0,2	м м	для всех категорий	Нет		

4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (в зданиях или сооружениях)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлены норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ширина пути движения						
	Ширина пути движения при движении кресла-коляски в одном направлении	не менее	1,5	м	К	Есть	
	Ширина пути движения при встречном движении кресла-коляски	не менее	1,8	м	К	Нет	
	Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее	1,2	м	К	Есть	
	Диаметр зоны разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске	не менее	1,4	м	К	Есть	

	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя»	не менее		1,2	м	К	Нет	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе»	не менее при ширине не менее		1,5 1,5	м	К	Нет	
	Ширина проемов в стене							
	Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку	не менее		0,9	м	К	Нет	
	Ширина проема при глубине откоса более 1,0 м	не менее		1,2	м	К	Нет	
	Перемещение по этажам							
	Пассажирские лифты, пандусы, подъемные платформы или другие приспособления в случае размещения помещений, посещаемых инвалидами на креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание	наличие		-	-	К, О, М	Нет	
	Лифты							
	Ширина кабины лифта	не менее		1,1	м	К	Нет	
	Глубина кабины лифта	не менее		1,4	м	К	Нет	
	Ширина дверного проема лифта	не менее		0,9	м	К	Нет	
	Световая и звуковая информирующая сигнализация у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов на креслах-колясках	наличие		-	-	К	Нет	
	Лестницы							
	Глубина проступи лестниц	не менее		0,3	м	для всех, кроме К	Нет	
	Высота подъема ступеней	не более		0,15	м	для всех,	Нет	

Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	Нет	
Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М	Нет	
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	Нет	
Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	Нет	
Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М	Нет	
Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	Нет	
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на пандусы	на расстоянии	0,6	м	С	Нет	
Двери						
Ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	м	К	Нет	
Высота порогов	не более	0,025	м	К	Нет	
Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	м	К	Нет	
Ударопрочный материал прозрачных дверей	наличие	-	-	для всех категорий	Нет	
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	м	для всех категорий	Нет	
Защита противобушарной полосой нижней части дверных полотен	на высоту не менее	0,3	м	К	Нет	
Двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с	наличие	-	-	К, О, М	Нет	

	Неприменение вращающихся дверей и турникетов на путях движения маломобильных граждан	-	-	-	для всех категорий	
	Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье	наличие	-	-	для всех категорий	Нет
	Размещение ручек дверей, расположенных в углу коридора или помещения, от боковой стены	на расстоянии не менее	0,6	м	К	Нет
	Отсутствие на путях движения МГН порогов и перепадов высот пола, при необходимости устройства порогов их высота или перепад высот	не более	0,025	м	К	Нет
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами	на расстоянии	0,6	м	С	Нет

5. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

5.1 Зоны обслуживания посетителей в общественных зданиях

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Места для инвалидов и других МГН в зоне обслуживания						
	Наличие мест для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе выделение зон специализированного обслуживания МГН	не менее	5	%	для всех категорий	Нет	
	Места для инвалидов и других						

	МГН в гостиницах								
	Наличие в гостиницах, мотелях, пансионатах, кемпингах универсальных мест, с учетом расселения любых категорий посетителей	не менее	10	%	для всех категорий	Нет			
	Зоны отдыха								
	Зоны отдыха на 2-3 места, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках, на каждом этаже, доступном для МГН	наличие	-	-	для всех категорий	Нет			
	Условия отдыха в зале ожидания	наличие	-	-	для всех категорий	Нет			
	Расстановка оборудования								
	Подбор и расстановка приборов и устройств, технологического и другого оборудования с расположением зоны досягаемости	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола при расположении сбоку от посетителя; не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола при фронтальном подходе	-	-	К	Нет			
	Подходы к оборудованию и мебели								
	Подходы к различному оборудованию и мебели	не менее	0,9	м	К	Нет			
	Подходы к различному оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90°	не менее	1,2	м	К	Нет			
	Расположение поверхности столов								
	Расположение поверхности столов индивидуального пользования, прилавков и других мест обслуживания	над уровнем пола на высоте не более	0,8	м	К	Нет			
	Обеденные залы								
	Условия для удобного приема пищи в обеденных залах или кулуарах при	наличие	-	-	К	Нет			

