

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Буинскому
и Дрожжановскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РТ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

422430, РТ, г. Буинск, ул. Ленина, 65, тел. 3-56-61

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора номер телефона)

Предписания № 1 / 1 / 1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица,

«Буинская детская школа искусств №1»

Директору МБДО «Буинская детская школа искусств №1»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по Буинскому и
Дрожжановскому муниципальным районам Республики Татарстан по пожарному надзору,
капитана внутренней службы А. М. Филина № 1 от " 09 " января 2019 года,

(наименование органа ГПН)

ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
в период 16 января 2019 г. с 11 часов 00 минут по 16 часов 00 минут, 18 января 2019 г. с 10
часов 00 минут по 11 часов 00 минут проведена проверка инспектором МОНД и ПР по
Буинскому и Дрожжановскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора

старшим лейтенантом внутренней службы Хайруллин А. И. объекта МБДО «Буинская

(государственный инспектор) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты,

детская школа искусств №1», по адресу: РТ, г. Буинск, ул. Р. Люксембург, 142 совместно с

(органов власти, органов местного самоуправления)

директором МБДО «Буинская детская школа искусств №1» - Арцыбашевым С. Ю.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр еди на ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательны х требований пожарной безопасност и	Отметка (подпись) о выполнении (указываетс я только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не разработана и не представлена декларация пожарной безопасности.	часть 5 статьи 6, части 1, 3-5 статьи 64 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ,	до 01.01.2020 года	

		приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»		
2	На объекте отсутствует исполнительная и проектная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (пост-е Правительства № 390 от 25.04.2012 г.)	до 01.01.2020 года	
3	В помещении пожарного поста (диспетчерской) отсутствует инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты.	п. 64 Правил противопожарного режима в РФ (Пост-е № 390 от 25.04.2012 г.)	до 01.01.2020 года	
4	На дверях лестничных клеток отсутствуют самозакрывающиеся устройства.	ст.4 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г., п.7.17 СНИП 21-01-97*	до 01.01.2020 года	
5	Руководитель не организовал проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раза в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	п. 55 Правил противопожарного режима в РФ (Пост-е № 390 от 25.04.2012 г.)	до 01.01.2020 года	
6	Не обеспечивается обработка деревянных конструкций сценической коробки, горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных залах огнезащитными составами, с составлением соответствующих актов с указанием даты пропитки и срока ее действия.	п. 24 Правил противопожарного режима в РФ (Пост-е № 390 от 25.04.2012 г.)	до 01.01.2020 года	
7	Не осуществляется проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных и дощатых конструкций в чердачных помещениях.	п. 108 Правил противопожарного режима в РФ (пост-е Правительства № 390 от 25.04.2012 г.)	до 01.01.2020 года	
8	Не выполнено ограждение кровли в соответствии с ГОСТ 25772.	ст.4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ; п.8.11 СНИП 21-01-97*, п. 6.43 Свода правил СП 118.13330.2012	до 01.01.2020 года	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор МОНД и ПР по Буинскому и Дрожжановскому

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

мун. районам старший лейтенант вн. службы Хайруллин А. И.

по пожарному надзору)

« 18 » января 2019 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

« 18 » января 2019 г.

дежурный Арибаев С.Д.
(должность, фамилия, инициалы)