

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

ул. Академика Губкина, 50, г.Казань, Республика Татарстан, 420088
(843)272-91-24, ф.273-67-54, E-mail: mch@kabmin/tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по РТ

ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843)292-64-39, телефон доверия 292-64-09

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району

муниципального образования г.Набережные Челны «Жилой»

пр. Московский, 93 (8/01), г.Набережные Челны, Республика Татарстан, телефон 58-51-25, кабинет 404

Предписание № 74 / 1 / 5

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

г. Набережные Челны

"29" декабря 2016 г.

Директору МАОУ ДО г. Набережные Челны «ДШТИ»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

Емалтынову Олегу Абтракиповичу

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Набережные Челны по пожарному надзору, начальника ОНДиПР по муниципальному образованию г. Набережные Челны УНДиПР ГУ МЧС России по РТ Кашихина Е.В. № 74 от 14.12.2016 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. 19.12.2016 г. по 15 ч. 00 мин. 29.12.2016 г. проведена проверка Инспектором Отделения НДиПР по Центральному району муниципального образования г. Набережные Челны «Жилой», капитаном внутренней службы Валирахмановым Л.Я., объекта: территории и помещения МАОУ ДОД г. Набережные Челны «ДШТИ»

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

расположенных по адресу: РТ, г.Набережные Челны, бульвар Школьный, д. 8 (18/08)

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором Емалтыновым Олегом Абтракиповичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	В противопожарной перегородке, отделяющей помещения складов (кладовых) от помещений кабинетов № 10, № 3, № 28, № 17 (костюмерная), помещение на 1 этаже у зрительного зала, помещение у круглого зала, не установлены противопожарные двери.	(ст. 151 ФЗ-123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ); п.5.14* табл.2, п.7.4 СНИП 21.01.97*). 7.4 Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавлива-	01.07.2017 г.	

		ются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания.		
2.	Не смонтирована автоматическая пожарная сигнализация в помещениях кабинетов № 10, № 11, № 18, № 21, № 28, № 27, № 30, помещение на 1 этаже у зрительного зала, помещение у круглого зала, кабинет отдыха технических работников, в помещениях уличных складов.	(ст. 151 ФЗ-123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ); НПБ 110-03 п. 4, таблица № 3 п. 38;) 4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.); венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток.	01.07.2017 г.	
3.	В зрительном зале, в круглом зале над дверью эвакуационных выходов не установлены световые указатели табло «Выход».	(ст. 151 ФЗ-123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ); НПБ 104-03, таблица № 1, № 2;)	01.07.2017 г.	
4.	Не осуществляется проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) сценической коробки актового зала в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Сценическая коробка актового зала (полы) оббита тканевым материалом.	(ППР в РФ п. 21.) 21. Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год.	01.07.2017 г.	
5.	В зрительном зале для отделки пола допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, ДЗ+, Т2, РП1 (линолеум, деревянные конструкции).	ФЗ-123 от 22.07.08 г. «ТРО ТПБ» ст. 4, таблица № 29, таблица № 3;	01.07.2017 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор Отделения надзорной деятельности и профилактической работы
по Центральному району муниципального образования г. Набережные Челны «Жилой»
капитан внутренней службы Валирахманов Л.Я.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

« 29 » декабря 20 16 г.



Предписание для исполнения получил:



(подпись)

« 29 » декабря 20 16 г.

Директор Емалтынов О.А.

(должность, фамилия, инициалы)