

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Альметьевскому  
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по республике Татарстан,  
ул. Аминова, д. 5, Республика Татарстан, 423450, (8553) 26-70-02

**Предписание № 112/1/92**  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении**  
**мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по**  
**предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка – детский сад № 46 "Золушка" г. Альметьевска Республики Татарстан**

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,

Директор МБДОУ «ЦРР- д/с №46 «Золушка», Чирикова Э.И.

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по Альметьевскому муниципальному району по пожарному надзору № 112 от "02" июля 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 13 ч. 00 мин. "17" июля 2019 г. по 15 ч 00 мин. "17" июля 2019 г. проведена плановая проверка инспектором ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан лейтенантом внутренней службы Шайхутдиновым Маратом Масгутовичем в отношении МБДОУ «ЦРР- д/с №46 «Золушка», расположенного по адресу: 423451 Республика Татарстан г. Альметьевск, ул. Герцена д. 96 а.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с директором МБДОУ «ЦРР- д/с №46 «Золушка», Чириковой Э.И.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1	сооружения складов детского сада не оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации	ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент», п.4 НПБ 110-03	01.02.2020	
2	помещение кухни детского сада не оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации	ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент», п.4 НПБ 110-03	01.02.2020	
3	не обеспечен предел огнестойкости двери склада подсобного помещения для хранения белья	ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 5.14 СНиП 21-01-97	01.02.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС

России по Республике Татарстан  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



М.М. Шайхутдинов

" 17 " июля 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор МБДОУ «ЦРР- д/с №46 «Золушка»,  
Чирикова Э.И.  
(должность, фамилия, инициалы)

" 17 " июля 2019 г.