



## Должностная инструкция оператора котельной № 272

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации, Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Выпуск 1, Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства, утвержденного постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/З-30, и иных нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые правоотношения.

### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

К обслуживанию водогрейных котлов КВаС - 0.8 ГН. допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обученные и аттестованные по ПБ 12-529-2003 г. в объеме выполняемой ими работы.

Первичное обучение и аттестация проводится в специализированных организациях (учебных центрах), имеющих соответствующую лицензию. Очередная проверка знаний безопасных методов труда и приемов выполнения работ проводится не реже одного раза в 12 месяцев, после прохождения дополнительных теоретических занятий по сокращенной программе, утвержденной техническим директором.

Внеочередные проверки знаний проводятся при грубом нарушении операторами ПБ 12-529-2003 г., а также после аварий и несчастных случаев, связанных с эксплуатацией газоиспользующего оборудования.

Перед допуском к работе, отличающейся от предыдущей, операторы должны пройти обучение и сдать экзамены.

#### **Оператор обязан знать:**

- требования настоящей инструкции;
- планы локализации в ликвидации аварий;
- устройство и принцип действия установленного газоиспользующего оборудования;
- распределительную схему подводящего газопровода;

- схему распределения нагретого воздуха;
- графики работы и тепловые режимы работы воздухонагревательных установок;
- последовательность операций при розжиге, остановке (плановой и аварийной);
- причины возникновения возможных неисправностей в работе оборудования, установленного в помещении воздухоподготовки;
- правила техники безопасности и пожарной безопасности при работе газоиспользующего оборудования;
- - правила внутреннего распорядка предприятия;

## **2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА**

### **2.1. Оператор обязан:**

- обеспечивать безопасный, надежный и экономичный режим работы воздухонагревателей;
- производить техническое обслуживание и обеспечивать безаварийную работу оборудования, а также чистоту и порядок в помещениях воздухоподготовки;
- при нарушениях режима работы воздухонагревателей, повреждениях оборудования, обнаружении дефектов, угрожающих повреждением оборудованию, оператор обязан незамедлительно принять меры к восстановлению нормального режима работы или ликвидации аварийной ситуации, предотвращению развития аварии; сообщить о произошедшем ответственному за газовое хозяйство или руководству предприятия, после ликвидации аварийной ситуации сделать соответствующую запись в сменном журнале;
- при приеме смены дежурный оператор должен ознакомиться с состоянием и режимом работы оборудования, записями и распоряжениями за время прошедшее после его предыдущего дежурства, проверить и принять оперативную документацию, инструмент, материалы, оформить прием и сдачу смены в соответствующем журнале за своей подписью и подписью сдающего смену;
- при аварии операторы обеих смен принимают участие в ее ликвидации и устраняют неисправности оборудования; прием и сдача смены в данных случаях производится после ликвидации аварии;
- в случае невыхода на дежурство сменщика оператор докладывает об этом ответственному за газовое хозяйство (в его отсутствие – руководству предприятия) и продолжает работу до прихода лица, заменяющего сменщика;

- запрещается оставлять газоиспользующее оборудование без соответствующего надзора до прекращения горения газа в топке;
- в помещения котельной не допускаются лица, не имеющие отношения к эксплуатации установленного оборудования; помещения котельной, водогрейных котлов КВаС - 0.8 ГН и другое установленное оборудование должно содержаться в исправном состоянии и чистоте, проходы и выходы из него всегда должны быть свободными (не загромождены);
- дежурный оператор обязан заполнять сменный журнал, регистрируя результаты проверки работы рекуперативных воздухонагревателей, показания контрольно-измерительных приборов, а также результаты проверки утечки газа обмыливанием;
- в сменном журнале ведется запись распоряжений ответственного за газовое хозяйство, (или лица заменяющего его), о растопке (розжиге) или остановке водогрейных котлов КВаС - 0.8 ГН (за исключением случаев аварийной остановки);
- проверку резервных вентиляционных установок производить путем кратковременного пуска каждой из них не реже одного раза в смену; подход к газорегуляторному шкафу должен быть доступен (в зимнее время расчищаться от снега), ключи должны храниться в помещении охраны;

## 2.2. Оператор имеет право:

- требовать от ответственного за газовое хозяйство и директора техникума обеспечения необходимыми инструментами, материалами, технической документацией (инструкции, журналы, схемы, режимные карты), а также средствами индивидуальной защиты;
- требовать от директора своевременно устранять неисправности оборудования помещений котельной;
- вносить предложения по улучшению работы используемого оборудования.

Специалист по кадрам  
Хузиахметова Р.Р.

«25» 02. 2019

Согласовано:  
Юрист  
Маликова З.А.

«25» 02. 2019