



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

**НУРЛАТСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА**

Хамадеева ул., 15, Нурлат, 423040
(84345)-2-46-66, e-mail: Nur.Prok@tatar.ru

Директору государственного
автономного профессионального
образовательного учреждения
«Нурлатский аграрный техникум»

Камалову И.Ш.

15.07.2016 № 02-08-02-2016

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
законодательства о пожарной безопасности

Нурлатской городской прокуратурой совместно со специалистом межрайонного отдела надзорной деятельности проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в ГАПОУ «Нурлатский аграрный техникум». В ходе проверки выявлены нарушения требований федерального законодательства.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Закон) законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Согласно ст. 37 Закона руководитель организации обязан соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению, осуществлять непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и нести персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В ходе проверки в ГАПОУ «Нурлатский аграрный техникум» выявлены нарушения Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

- сигнал о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в общежитии не выведен по радиоканалу и линии связи «Стрелец» на центральный узел связи «01» (ЕДДС) государственной противопожарной службы ФГКУ «125 ПЧ ФПС по РТ»;
- не обеспечен требуемый предел огнестойкости (не менее R 60) металлических косауров лестничных маршей;
- не выполнено ограждение на кровле по всему периметру;

- не проведена проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций крыши (стропил, обрешеток):

- конструкции чердачного помещения (стропила, обрешетки) не подвергнуты огнезащитной обработке.

Выявленные нарушения требований пожарной безопасности создают угрозу жизни и здоровью людей.

Указанные нарушения стали возможны ввиду ненадлежащей организации исполнения законодательства должностными лицами ГАПОУ «Нурлатский аграрный техникум». Все нарушения законности подлежат устранению, а виновные лица – привлечению к дисциплинарной ответственности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием сотрудника прокуратуры и принять меры к устранению выявленных нарушений действующего федерального законодательства, а также недопущению их впредь.

2. Привлечь к дисциплинарной ответственности работников, допустивших вышеуказанные нарушения закона.

3. О результатах рассмотрения представления в установленный законом срок сообщить в городскую прокуратуру с приложением подтверждающих документов.

Нурлатский городской прокурор

старший советник юстиции



Р.Т. Гарифуллин


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НУРЛАТСКИЙ
АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Ленинградская ул., д. 15,
г. Нурлат, Нурлатский район, 423040,
тел.: 8 (84345) 2-48-28, факс: 2-43-10,
E-mail: pl99.nur@tatar.ru
ОКПО 40675601, ОГРН 1021605352603
ИНН/КПП 1632001226/163201001



ДӘУЛӘТ АВТОНОМ ҺӨНӘРИ БЕЛЕМ
УЧРЕЖДЕНИЕСЕ
«НУРЛАТ АГРАР ТЕХНИКУМЫ»

Ленинград ур., 15йорт.
Нурлат шәһәре, Нурлат районы, 423040.
тел.: 8 (84345) 2-48-28, факс: 2-43-10,
E-mail: pl99.nur@tatar.ru
ОКПО 40675601, ОГРН 1021605352603
ИНН/КПП 1632001226/ 163201001



Нурлатскому городскому прокурору
Гарифуллину Р.Т.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Нурлатский аграрный техникум» (далее – Техникум) в лице директора Камалова Ирека Шагизовича в ответ на представление № 02-08-02-2016 от 15.07.2016г. сообщает следующее: выявленные в ходе проверки нарушения оказались возможными вследствие отсутствия лимитов денежных средств.

На сегодняшний день на имя заместителя министра образования и науки РТ Каюмова А.М. направлены сметы с указанием суммы денежных средств, необходимых для выполнения работ по устранению имеющихся нарушений.

Кроме того, должностное лицо, ответственное за организацию противопожарной безопасности Техникума привлечено к дисциплинарной ответственности. Копию приказа прилагаем.

Директор ГАПОУ «НАТ»

И.Ш. Камалов

Ирека Шагизовича
Ирека Шагизовича
12.08.16