

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
(наименование территориального органа МЧС России)

420088, г. Казань, ул. Ак. Губкина, д.50 т.8(843)221-61-52 ф.8(843)221-61-54 E-mail: gu-rt@prvrc.mchs.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Межрайонное отделение надзорной деятельности и профилактической работы по
Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
(наименование органа государственного надзора)

422080, РТ, Тюлячинский район, с. Тюлячи ул. Б.Нагорная д.3, тел. 88436021081
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 61/1/35

по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение –
Тюлячинский детский сад №3 Тюлячинского муниципального района РТ

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

в лице представителя юр. лица – заведующая ДООУ Габдулхакова Гелюса Вакифовна

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора

Межрайонного отделения надзорной деятельности и ПР по пожарному надзору № 61
по Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам
(наименование органа ГПН)

от « 03 » июня 20 19 года ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 мин.
« 19 » июня 20 19 г. по 12 ч 00 мин. « 19 » июня 20 19 г.

проведена плановая, выездная проверка :

Старшим инспектором МОНД и ПР по Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам УНД
и ПР ГУ МЧС России по РТ и/п-к внутренней службы Хакимуллин Ленаром Муллануровичем
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

МБДОУ Тюлячинский детский сад №3, расположенный по адресу:
РТ, Тюлячинский муниципальный район, с. Тюлячи, ул. Кооперативная-1, дом 2А
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей ДООУ Габдулхаковой Гелюсей Вакифовной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр ед пи са ни я	Вид нарушения обя- зательных требова- ний пожарной без- опасности с указани- ем конкретного ме- ста выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наиме- нование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устра- нения нару- шения обя- зательных требования пожарной безопасно- сти	Отметка (под- пись) о выпол- нении (указы- вается только выпол- нение)
1.	2.	3.	4.	5.

1.	<i>В здание детского сада создать способы исключения условий образования в горючей среде источников зажигания, а именно оборудовать молниезащитой от грозовых разрядов</i>	Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания должно достигаться одним или несколькими из следующих способов: 4) устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования; (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) (п.4 ч.1 ст. 50 Тех. регламент № 123-ФЗ);	01.05.2020 г.	
2.	<i>Проводить проверки состояния огнезащитной обработки строительных конструкций чердачного помещения</i>	Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год (п. 21 ППР в РФ);	01.05.2020 г.	
3.	<i>Ответственным лицам пройти обучение по программе пожарно-технического минимума</i>	Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности (п. 3 ППР в РФ)	01.05.2020 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение ПБ;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки после 01.05.2020 года.

Старший инспектор МОНД и ПР по Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ подполковник внутренней службы Хакимуллин Л.М.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

« 19 » июня 20 19 г.

Предписание для исполнения получила:

Заведующая МБДОУ Тюлячинским детским садом №3

Габдулхакова Гелюса Вакифовна

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« 19 » июня 20 19 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия: 21-0-81