

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Автозаводскому району
муниципального образования г. Набережные Челны УНД и ПР ГУ МЧС по Республике Татарстан
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Яшьлек проспект, 9, г. Набережные Челны, Республика Татарстан, тел. (8552) 54-96-89
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание № 200/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Законному представителю юридического лица МАДОУ «Детский сад комбинированного
(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,
отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,

вида №106 «Забава» заведующему Жуковой Зульфие Давлет-Адиевне

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора ОНД и ПР по МО г. Набережные Челны по пожарному надзору № 200 от
(наименование органа ГПН)

«01» сентября 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «08» сентября 2016 г. по 16 ч. 00 мин.
«16» сентября 2016 г. проведена проверка: Гос. инспектором ОНД и ПР по
Автозаводскому району МО города Набережные Челны Кадушкиным В.М., здания и
(должность, звание, Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

территории МАДОУ № 106 «Забава» расположенного по адресу: РТ, г. Набережные
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному

Челны, проспект Чулман, дом 96 (Новый город 46/07).

надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с заведующей Жуковой З. Д., зам. заведующего по ХР Салаховой З. И.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред писа ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Педагогические работники дошкольного образовательного учреждения не прошли обучения по	Правила противопожарного режима в РФ п. 3. Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного	до 01.03.2017г.	

	утвержденным в установленном порядке специальным программам пожарно-технического минимума.	технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», (Утверждены Приказом МЧС России от 12 декабря 2007г. № 645) п. 39 По разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации обучаются: руководители подразделений организации, руководители и главные специалисты подразделений взрывопожароопасных производств; работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях; педагогические работники дошкольных образовательных учреждений; работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации; граждане, участвующие в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров на добровольной основе; работники, привлекаемые к выполнению взрывопожароопасных работ.		
2.	Осветительные приборы в помещении подвала не оборудованы колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ) п.42. п.п. «в» Запрещается: обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	до 01.03.2017г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по пожарному надзору Кадушкин В.М.

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора по
пожарному надзору

« 16 » сентября 20 16 г.



(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:



Законный представитель юридического лица
МАОУ «Детский сад комбинированного вида №106 «Забава»
заведующий Жукова Зульфия Давлет-Адиевна

(должность, фамилия, инициалы)

« 16 » сентября 20 16 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.