

Отделение НД и ПР по  
Комсомольскому району МО г.  
Набережные Челны.

Муниципальное автономное дошкольное  
образовательное учреждение город Набережные  
Челны "Детский сад общеразвивающего вида с  
приоритетным осуществлением деятельности по  
познавательно-речевому направлению развития  
воспитанников № 112 "Мозайка"

(наименование организации)

27.09.21г

№ 153-2-4-2

(дата)

РТ, г. Наб. Челны, Сармановский тракт, дом 8А

адрес места жительства или нахождения физического лица

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  
об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения**

« 27 » сентября 20 21 г.

г. Набережные Челны

(место рассмотрения: город, село, район)

Инспектор отделение НД и ПР по Комсомольскому району МО г. Наб. Челны  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

лейтенант вн. службы Николаев П.Л.

Рассмотрев постановление № 0143-2021-0121 от « 27 » сентября 20 21 г.

по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на  
Юридическое лицо (должностное  
лицо, физическое лицо) Заведующего Муниципальное автономное дошкольное  
(полное наименование юридического лица

образовательное учреждение город Набережные Челны "Детский сад общеразвивающего вида с  
или фамилия имя, отчество виновного лица)

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития  
воспитанников № 112 "Мозайка" Ахметсафину Лилию Загировну  
находящееся(зарегистрированного) по адресу:

РТ, г. Набережные Челны,  
(юридический адрес или

Ул. им. Маршала Жукова, д. 28, кв. 52  
адрес регистрации физического лица)

**Материалами установлено, что**

« 24 » сентября 20 21 г. в 16 часов 00 минут

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение город Набережные Челны  
(место совершения нарушения, с подробным указанием наименования объекта, адреса;

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение город Набережные  
в случае возникновения пожара – краткая характеристика объекта (назначение, этажность;

Челны "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности  
тепло-, водо- и электроснабжение и т.д.), имеющая котло- и водопроводные сети;

по познавательно-речевому направлению воспитанников № 112 "Мозайка",  
законодательные (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

расположенное по адресу: РТ, г. Набережные Челны, Сармановский тракт, дом 8А, выявлены  
нарушения, Федерального закона N 123-ФЗ ч. 4 ст. 4 от 22.07.2008. Постановление Правительства  
в Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 Об утверждении Правил  
противопожарного режима в Российской Федерации. (ППР В РФ);

**а именно:**

1. Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных  
(указывается существенное нарушение, последствия произошедшего события);

испытаний ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний и  
в случае возникновения пожара – что горело, повреждено, разобрано построению, на какой площади, какое

внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. ППР в РФ п. 17

б).

Чем совершено административное правонарушение, предусмотренное статьей

20.4

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются статья и законодательный акт, предусматривающий административную ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь статьей 23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Вам необходимо:

1. Руководителю организации организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

эксплуатационных испытаний ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.  
ППР в РФ п. 17 б)

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

(подпись лица, вынесшего постановление)

(расшифровка подпись)

Представление получил:

(дата, должность, подпись)

(Ф.И.О.)

Представление направлено:

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО  
распоряжением МЧС России  
от 03.09.2021 № 777

**07.09.2021 г. КНМ 16210061000200677190**

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код \*



Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
по Комсомольскому району муниципального образования г. Набережные Челны  
РТ, г. Набережные Челны, ул. Магистральная, 36, 423820, код 8-8552, тел: 70-64-07,  
e-mail: kond.16@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 154/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению города Набережные Челны "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников № 112 "Мозайка"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения принятое начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию г. Набережные Челны Республики Татарстан Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан Устимовым Русланом Семёновичем № 154 от « 07 » сентября 2021 года в период с « 13 » сентября 2021 г. по « 24 » сентября 2021 г.

Государственным инспектором г. Набережные Челны – инспектором отделения НД

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

и ПР по Комсомольскому району МО г. Набережные Челны управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан лейтенантом внутренней службы Николаевым Павлом Леонидовичем

(органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий Ахметсафина Лилия Загировна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:


| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения  | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка выполнения |
|-------|---|--|---|--------------------|
| 1.    | 1. Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | ПНР в РФ п. 17 б).   | до 01.03.2022 г.  |                    |

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий Ахметсафина Лилия Загировна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

  
(подпись)

Государственный инспектор г. Набережные Челны по пожарному надзору – инспектор отделения НД и ПР по Комсомольскому району МО г. Набережные Челны управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан лейтенант внутренней службы Николаев П.Л.  
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации