

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления
дошкольного образования ИК НМР РТ



С.А. Андрианова

Фамилия И.О.

20 11 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ
«Детский сад №93 «Эллюки»» НМР РТ



Г.И. Лотфуллина

Фамилия И.О.

20 11 г.

М.П.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта (здание, помещение и иное сооружение)
и предоставляемых на нем услуг

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется услуга:

423578, РТ, г. Нижнекамск, пр.Мира, д.113

Наименование предоставляемой услуги: дошкольное образование

Сведения об объекте:

отдельно стоящее здание 2 этажа, 4 420,3 м²

наличие прилегающего земельного участка (да, нет) да; 12 245 м²

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное юридическое наименование (согласно уставу), краткое наименование:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №93 «Эллюки» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, МАДОУ «Детский сад №93 «Эллюки» НМР РТ

Юридический адрес организации: 423578, РТ, г. Нижнекамск, пр.Мира, д.113

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление

Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Управление дошкольного образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ, 423570, РТ, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, 6

II. Краткая характеристика предоставляемой на объекте услуги

Сфера деятельности дошкольное образование

Плановая мощность: посещаемость 850 чел., количество обслуживаемых в день 850 чел., вместимость до 1000 чел., пропускная способность - до 1000 чел.

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, инвалиды; все возрастные категории) дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, ментальными нарушениями): -

III. Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности объекта для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта, в т.ч. наличие:	Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов (да/нет)
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2	сменные кресла-коляски	нет
3	адаптированные лифты	нет
4	поручни	да
5	пандусы	да
6	подъемные платформы (аппарели)	нет
7	раздвижные двери	нет
8	доступные входные группы	да
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	нет
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	да
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	да
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет
14	иные (текстовые, световые обозначения и т.д.)	да

IV. Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов

№ п/п	Критерии соответствия предоставляемой услуги требованиям по обеспечению ее доступности для инвалидов, в том числе	Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов (да/нет)
1	оборудование помещения, в котором предоставляется услуга, системой управления электронной очередью	нет
2	наличие специального и приспособленного оборудования, необходимого для предоставления услуги (с учетом потребностей инвалидов)	нет
3	проведение инструктирования или обучения работников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	да
4	наличие работников организаций, на которых	да

	административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	да
6	предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8	иные	нет

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам, видам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Виды, объем работ	Сроки исполнения
1	При зачислении в детский сад детей-инвалидов предусмотреть ввод в штатном расписании должности ассистента	Оказывают техническую помощь детям с ОВЗ и детям-инвалидам: переносят инвалидные коляски; оказывают обучающимся помощь при посещении туалетных помещений, столовой; ориентируют ребенка в здании образовательной организации. О необходимости организовать техническую помощь детям с ОВЗ и с инвалидностью говорится в части 3 статьи 79 Закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ, пункте 23 Порядка, утвержденного приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013г. №1014.	При необходимости
2	На пути движения в зданиях или сооружениях	Нанесение контрастной окраски на крайние ступени лестницы. Установить таблички, предупреждающие о движении инвалидов.	2025 г
3	Наличие в одном из помещений индукционных петель или звукоусиливающей аппаратуры	Приобрести индукционную петлю в музыкальный зал.	2025 г
4	Санитарно-гигиенические помещения	Установить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	2025 г

	административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	да
6	предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8	иные	нет

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам, видам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Виды, объем работ	Сроки исполнения
1	При зачислении в детский сад детей-инвалидов предусмотреть ввод в штатном расписании должности ассистента	Оказывают техническую помощь детям с ОВЗ и детям-инвалидам: переносят инвалидные коляски; оказывают обучающимся помощь при посещении туалетных помещений, столовой; ориентируют ребенка в здании образовательной организации. О необходимости организовать техническую помощь детям с ОВЗ и с инвалидностью говорится в части 3 статьи 79 Закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ, пункте 23 Порядка, утвержденного приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013г. №1014.	При необходимости
2	На пути движения в зданиях или сооружениях	Нанесение контрастной окраски на крайние ступени лестницы. Установить таблички, предупреждающие о движении инвалидов.	2025 г
3	Наличие в одном из помещений индукционных петель или звукоусиливающей аппаратуры	Приобрести индукционную петлю в музыкальный зал.	2025 г
4	Санитарно-гигиенические помещения	Установить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	2025 г