

Штамп органа управления, подразделения ГПС

МБДОУ «Детский сад №177»

24.06.21, № 385-2-9-4
(дата)

наименование организации

г. Казань, ул. Натана Рахлина, 11
адрес места жительства или нахождения

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

« 24 » июня 20 21 г.

г. Казань

(место рассмотрения: город, село, район)

Старший инспектор отделения НД и ПР по Советскому району г. Казани «Советский» УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан Салыхов Т.Р.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев постановление № 0107-2021-0191 от «24» июня 20 21 г.

по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на юридическое лицо (гражданина (ку)) И.о. заведующего МБДОУ «Детский сад №177» Гурова Е.В.

(полное наименование юридического лица)

или фамилия, имя, отчество виновного лица)

находящееся (зарегистрированного (ную)) по адресу:

(юридический адрес или

адрес регистрации)

Материалами установлено, что

«24» июня 20 21 г. в 14 часов 00 минут

Нарушены требования пожарной безопасности в Российской Федерации

(место совершения нарушения, с подробным указанием наименования объекта, адреса;

в случае возникновения пожара – краткая характеристика объекта [назначение, этажность;

в МБДОУ «Детский сад №177» по адресу: г. Казань, ул. Натана Рахлина, 11

тепло-, водо- и электроснабжение и т.д.), имеющая к отношению к делу;

законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

а именно:

1.	В здании предусмотрены эвакуационные лестницы 2-го типа из вестибюля до второго этажа частично без отделения вестибюля от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа	ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п.4.4.20 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
2.	Не представлено обоснование отсутствия автоматической пожарной сигнализации в помещениях овощного цеха и овощного склада	ст. 1, ст.4, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ от 27.12.2002г., п.4.4, табл.1 свода правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»

Чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 ч. 1 КоАП РФ

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13

указываются номера статей и

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.


(подпись лица, вынесшего постановление)

Саляхов Т.Р.
(расшифровка подписи)

Представление получил:


дата, должность, подпись

ФИО

Представление направлено:

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)