

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088

(843)279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ

ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066

(843)292-64-39

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Казани (Советский район)

ул. Красная Позция, 3Б, г. Казань, Республика Татарстан, 420061, (843) 272-46-53

Предписание №148/1113

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

*Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №177
комбинированного вида» Советского района г. Казани*

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора города Казани по пожарному надзору № 148 от «28» мая 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. «17» июня 2021 г. по 14 ч. 00 мин. «24» июня 2021 г. проведена внеплановая проверка старшим инспектором отделения НД и ПР по Советскому району г. Казани «Советский» УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан капитаном внутренней службы Саляховым Т.Р. помещений, расположенных по адресу: Республика Татарстан, город Казань, улица Натана Рахлина, 11.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись о выполнении и указывается только выполнение)
1	2	3		4
1	В здании предусмотрены эвакуационные лестницы 2-го типа из вестибюля до второго этажа частично без отделения вестибюля от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа	ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п.4.4.20 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	31.05.2022г.	
2	Не представлено обоснование отсутствия автоматической пожарной сигнализации в помещениях овощного цеха и овощного склада	ст. 1, ст.4, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ от 27.12.2002г., п.4.4, табл.1 свода правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»	31.05.2022г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном порядке..

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

