

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул.Академика Губкина, 50, г.Казань, Республика Татарстан, 420088
(843)279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066
(843)292-64-39

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Казани
ул. Красная Позиция, 3Б, г.Казань, Республика Татарстан, 420081, (843) 272-46-53

Предписание №109/1/63
по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад № 146 комбинированного вида" Советского района г. Казани

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора города Казани по пожарному надзору № 109 от « 29 » июля 20 20 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. « 6 » августа 20 20 г. по 15 ч. 00 мин. « 10 » августа 20 20 г. проведена проверка Начальником отделения НДиПР по Советскому району г. Казани «Советский» УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан подполковником внутренней службы Морозкиным Е.А., помещений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения " Детский сад № 146 комбинированного вида " Советского района г. Казани, расположенных по адресу: г. Казань улица Гали Динмухаметова, 4Б,

совместно с Заведующим МБДОУ "Детский сад № 146" Журавлевой Галиной Константиновной и заместителем заведующего по ХР Волковой Венерой Александровной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устраниТЬ следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписанья	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) выставляемая только выполнение)
1	2	3		4
1.	Под помещениями с массовым пребыванием людей в подвале запретить размещение производственных и складских помещений категорий В1-В3 (кладовые, мастерские)	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 1.4 СНиП 21-01-97* п.5.10 Свода правил СП 4.13.10.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"	1.09.2021	
2.	Провести обучение мерам пожарной безопасности работников организаций, в том числе педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, работников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п.3 Правил противопожарного режима в РФ п.2-4 раздел III Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645	1.09.2021	
3.	Запретить изменение (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности помещения логопеда	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 1.4 СНиП 21-01-97* п. 23 Правил противопожарного режима в РФ	1.09.2021	

4.	В полном объеме восстановить работоспособность знаков пожарной безопасности обозначающих, эвакуационные выходы и места размещения первичных средств пожаротушения	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 1.4 СНиП 21-01-97* п. 43 Правил противопожарного режима в РФ п. 7.105 п.7.111 СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение	1.09.2021	
5.	Проводить проверки работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода и задвижки с электроприводом, установленной на обводной линии водомерного устройства не реже 2-х раз в год, с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 55 Правил противопожарного режима в РФ, п.3 Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденного постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225	1.09.2021	
6.	Система противодымной защиты здания привести в соответствие с требованиям нормативных документов по пожарной безопасности в части воздухообмена	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, 1.4 СНиП 21-01-97*, п.61 Правил противопожарного режима в РФ Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53300-2009 "Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний"	1.09.2021	
7.	Запретить параллельную прокладку кабелей систем пожарной автоматики с силовыми и осветительными кабелями на расстоянии менее 0,5 м., в том числе от извещателя до электросветильников 0,5 метра и до вентиляционного отверстия менее 1 м, в том числе в 8, 9 группах и пищеблоке	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 1.4 СНиП 21-01-97* п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, п.12.67 НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" п.13.3.6 п.13.15.15 Свод правил СП 5.13130.2009"Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"	1.09.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов

Начальник ОНДиПР по Советскому р-ну г. Казани «Советский»
УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан Морозкин Е.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)


«10» 08 2020 г.

Предписание для исполнения получило:

✓ Мурзин

(подпись)

«10» 08 2020 г.


(подпись)

Мурзин Е.А.
(должность, фамилия, инициалы)