

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель Исполнительного комитета
Нижнекамского муниципального района

Сайфутдинов А.Г.

Фамилия И.О.

20 20 г.

АКТ

обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры,
жилых домов и внутридомовых территорий

№ ____ / ____

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр технического творчества и профориентации» Нижнекамского
муниципального района Республики Татарстан

Полное юридическое наименование объекта

3570, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Нижнекамск, улица Ахтубинская, дом 4, 30-85-66, stir-pk@yandex.ru

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

Ведомственная принадлежность объекта Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

Департамент, комитет

Вид деятельности Дополнительное образование детей

Форма собственности

Муниципальная

Муниципальная, ведомственная, частная

Размещение объекта Часть здания 1 этаж 15,5 кв.м, часть здания 2 этаж 37,06 кв.м, часть здания 3 этаж 728,3 кв.м, часть здания 4 этаж 738,9 кв.м
(встроенное, пристроенное; этаж в здании); год постройки (капитального ремонта) 1976;

Кадастровый номер участка номер БТИ здания

Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. вместимость 150 чел., пропускная способность 450 чел.

Функциональное назначение объекта

образование

Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание, торговля, культурно-досуговое назначение, государственное
(муниципальное управление, жилье, организация временного проживания, объект транспортной инфраструктуры и пр.)

1. ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Пути движения						
	Тротуары (разделение потоков пешеходов и транспорта)	наличие	-	-	для всех категорий	+	
	Ширина пути движения при встречном движении инвалидов	не менее	1,8	м	К	+	
	Продольный уклон* пути движения	не более	5	%	К	-	
	Поперечный уклон* пути движения	не более	1-2	%	К	-	
	Продольный уклон* пути движения в стесненных местах на протяжении не более 10 м	не более	10	%	К	-	
	Безопасное пересечение транспортных и пешеходных путей	наличие	-	-	для всех категорий	Удовлетворительное (установлен знак «Пешеходный переход»)	
	Границы пешеходных путей	высота бордюров по краям пешеходных путей не менее	0,05	м	К, С	удовлетворительное	
	Пересечение тротуаров с проезжей частью	высота бортового камня не более	0,04	м	К	удовлетворительное	
	Границы эксплуатируемых газонов и площавок	перепад высот бордюров, бортовых камней не более	0,04	м	К	удовлетворительное	
	Тротуары из бетонных плит	толщина швов между плитами не более	0,015	м	К, О	-	
	Ровное, нескользкое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	наличие	-	-	для всех категорий	удовлетворительное	
	Отсутствие насыпных или крупноструктурных материалов покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	исключить применение насыпных или крупноструктурных материалов покрытий	-	-	К, О	отсутствует	
	Доступность функциональных зон и	наличие	-	-	для всех	удовлетворительное	

площадь участка, элементов благоустройства					категорий		
Бордюрный пандус на пересечении основных пешеходных коммуникаций для спуска с тротуара на уровень дорожного полотна	наличие	-	-		для всех категорий	-	
Лестницы наружные						-	
На перепадах уровней лестницы с поручнями	наличие	-	-		для всех, кроме К	-	
Поручни лестниц с двух сторон	на высоте	0,9	м		для всех, кроме К	-	
Глубина проступи лестниц	не менее	0,4	м		для всех, кроме К	-	
Высота подъема ступеней	не более	0,12	м		для всех, кроме К	-	
Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-		для всех, кроме К	-	
Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-		для всех, кроме К	-	
Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-		С, М	-	
Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие	-	-		К, О, М	-	
Пандусы наружные						-	
На перепадах уровней пандусы с поручнями или подъемники	наличие	-	-		К, О, М	-	
Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м		К, О, М	-	
Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м		К, О, М	-	
Уклон* пандуса	не более	8	%		К, О, М	-	
Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м		К, О, М	-	
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м		К, О, М	-	
Бортики по продольным краям	высотой не менее	0,05	м		К, О, М	-	

маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей								
Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М	-			
Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	-			
Препятствия на пешеходных путях					-			
Выступающие части объектов, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути	не более чем	0,1	м	С	-			
Выступающие части объектов при размещении на отдельно стоящей опоре	не более чем	0,3	м	С	-			
Ограждение бордюрным камнем, бортиком выступающих частей объектов более, чем на 0,3 м	высотой не менее	0,05	м	С	-			
Ограждение выступающих частей объектов	высотой не менее	0,7	м	С	-			
Высота нижнего края подвесных конструкций в зоне движения	высота не менее	2,1	м	С	-			
Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	высотой	0,9	м	для всех, кроме К	-			
Тактильная предупреждающая информация					-			
Тактильные средства на покрытии пешеходных путей	до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п., не менее чем	0,8	м	С	-			
Глубина рифов для тактильных дорожных указателей	должна быть	7	мм	С	-			
Тактильные указатели с конусообразными рифами перед началом подземного перехода	по ширине перехода полоса, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии от кромки первой	0,8	м	С	-			

		ступени лестницы подземного перехода					
Тактильные указатели с продольными рифами перед началом наземного перехода		по ширине перехода полоса, выложенная на тротуаре перед началом перехода, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии	0,8	м	С	-	
Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, перед началом наземного перехода под углом 90°		две полосы, шириной 0,5 или 0,6 м, и длиной, равной ширине перехода, выложенные на тротуаре с двух сторон перед поворотом на переход	0,8	м	С	-	
Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг матчы светофора		вокруг матчы светофора в обхват – квадрат, состоящий из 4-х плит со стороны плитки, равной	0,5	м	С	-	
Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия		полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 0,5 м, на расстоянии от препятствия	0,8	м	С	-	
Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)		на месте поворота плита со стороны квадрата	0,5	м	С	-	
Перед входными дверями зданий и сооружений площадки с покрытием, резко отличающимся от покрытия основной дорожки (сетка, гравий, решетка, тротуарные плиты и т.д.)		на расстоянии	0,5	м	С	-	
Информационные указатели							
Элементы информации об объекте, доступные для инвалидов		наличие	-	-	для всех категорий	+	
Высота расположения визуальных указателей		вне здания не менее 1,5 м и не более 4,5 м	-	-	К	+	
Дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов		наличие	-	-	К, С	-	

2. СТОЯНКИ ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА ИНВАЛИДОВ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Автостоянки					-	
	Удаленность от входа, приспособленного для инвалидов, мест личного автотранспорта инвалидов при общественных зданиях	не далее	50	м	К	+	
	Удаленность от входов мест личного автотранспорта инвалидов при жилых зданиях	не далее	100	м	К	-	
	Количество мест на открытых автостоянках около учреждений обслуживания	не менее (но не менее одного места)	10	%	К	-	
	Количество мест для инвалидов на открытых стоянках возле общественных зданий и производственных предприятий	при общем количестве мест на автостоянке от 1 до 25 при общем количестве мест на автостоянке 26 - 50 при общем количестве мест на автостоянке 51 - 75 при общем количестве мест на автостоянке 76 - 100 при общем количестве мест на автостоянке 101 - 150 при общем количестве мест на автостоянке 151 - 200 при общем количестве мест на автостоянке 201 - 300 при общем количестве мест на автостоянке 301 - 400 при общем количестве мест на автостоянке 401 - 500	1 2 3 4 5 6 7 8 9	мест мест мест мест мест мест мест мест мест	К К К К К К К К К	+	

		при общем количестве мест на автостоянке 501 - 1000	2	%	К	-	
		при общем количестве мест на автостоянке свыше 1000, плюс 1 место на каждые 100 мест свыше 1000 мест	20	мест	К	-	
	Ширина зоны парковки автомобилей инвалидов	не менее	3,5	м	К	-	
	Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов	от входов в общественные здания не далее	100	м	К	-	
	Дорожный знак автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К	-	
	Дорожная разметка автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К	-	
	Минипандус или пониженный бордюрный камень на сходе на стоянку с тротуара	наличие	-	-	К	-	

3. ВХОДНАЯ ГРУППА (в здание или сооружение)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Крыльцо или входная площадка						
	Вход, приспособленный для инвалидов и других маломобильных групп населения	наличие	-	-	для всех категорий	+	
	Навес	наличие	-	-	для всех категорий	+	
	Водоотвод	наличие	-	-	для всех категорий	+	
	Твердая, не допускающая скольжения при намокании, поверхность	наличие	-	-	для всех категорий	+	

покрытий входных площадок и тамбуров							
Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	на высоте	0,9	м	для всех категорий	-		
Ударопопрочный материал прозрачных ограждений	наличие	-	-	для всех категорий	-		
Ширина просветов ячеек дренажных и водосборных решеток	не более	0,015	м	О, С	-		
Лестница наружная					-		
Глубина проступа лестниц	не менее	0,4	м	для всех, кроме К	-		
Высота подъема ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К	-		
Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	-		
Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех, кроме К	-		
Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	-		
Поручни лестниц	на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте	0,9	м	для всех, кроме К	-		
Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более	0,5					
Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие	2,5	м	для всех, кроме К	-		
Пандус наружный					-		
Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М	-		
Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	-		
Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	-		
Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М	-		
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	-		

Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	-	
Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М	-	
Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	-	
Тамбур					-	
Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее	1,8	м	К	соответствует	
Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов в жилых зданиях	не менее	1,5	м	К	-	
Ширина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее	2,2	м	К	соответствует	
Двери					-	
Ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	м	К	+	
Высота порогов	не более	0,025	м	К	+	
Смотровые панели в полотах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопопчным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	м	К	-	
Ударопопчный материал прозрачных дверей	наличие	-	-	для всех категорий	+	
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	м м	для всех категорий	+	

4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (в зданиях или сооружениях)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ширина пути движения						
	Ширина пути движения при движении кресла-коляски в одном	не менее	1,5	м	К	+	

	направлении						
	Ширина пути движения при встречном движении кресла-коляски	не менее	1,8	м	К	-	
	Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее	1,2	м	К	+	
	Диаметр зоны разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске	не менее	1,4	м	К	+	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя»	не менее	1,2	м	К	-	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе»	не менее при ширине не менее 1,5 1,5	м	К	+		
	Ширина проемов в стене						
	Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку	не менее 0,9	м	К	+		
	Ширина проема при глубине откоса более 1,0 м	не менее 1,2	м	К	-		
	Перемещение по этажам						
	Пассажирские лифты, пандусы, подъемные платформы или другие приспособления в случае размещения помещений, посещаемых инвалидами на креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание	наличие	-	-	К, О, М	-	
	Лифты					-	
	Ширина кабины лифта	не менее	1,1	м	К	-	
	Глубина кабины лифта	не менее	1,4	м	К	-	
	Ширина дверного проема лифта	не менее 0,9	м	К	-		
	Световая и звуковая информирующая	наличие	-	-	К	-	

сигнализация у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов на креслах-колясках						
Лестницы						
Глубина проступи лестниц	не менее	0,3	м	для всех, кроме К	соответствует	
Высота подъема ступеней	не более	0,15	м	для всех, кроме К	соответствует	
Одинаковая геометрия и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	соответствует	
Сплошные, ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью ступени	наличие	-	-	для всех, кроме К	+	
Уклон лестниц	не более 1:2	-	-	для всех, кроме К	+	
Закругление ребра ступеней лестниц	радиусом не более	0,05	м	для всех, кроме К	+	
Бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам	высотой не менее	0,02	м	для всех, кроме К	-	
Поручни вдоль обеих сторон лестниц	наличие	-	-	для всех, кроме К	Только с одной стороны	
Поручни лестниц	на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте	0,9 0,5	м	для всех, кроме К	соответствует	
Поручни лестниц с внутренней стороны лестницы непрерывны по всей высоте	наличие	-	-	для всех, кроме К	+	
Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более	2,5	м	для всех, кроме К	-	
На верхней или боковой, внешней по отношению к маршру, поверхности поручней рельефные обозначения этажей с размерами цифр	ширина высота высота рельефа цифры не менее	0,01 0,015 0,002	м	С	-	
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на лестницы	на расстоянии	0,6	м	С	-	

Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	С, М	-	
Пандусы					-	
Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М	-	
Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	-	
Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	-	
Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М	-	
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	-	
Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	-	
Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М	-	
Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	-	
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на пандусы	на расстоянии	0,6	м	С	-	
Двери						
Ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	м	К	+	
Высота порогов	не более	0,025	м	К	соответствует	
Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопоглощающим материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	м	К	-	
Ударопоглощающий материал прозрачных дверей	наличие	-	-	для всех категорий	-	
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	м	для всех категорий	-	
Защита противобушарной полосой	на высоту не менее	0,3	м	К	-	

	нижней части дверных полотен						
	Двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку автоматического закрытия дверей продолжительностью не менее 5 с	наличие	-	-	К, О, М	-	
	Неприменение вращающихся дверей и турникетов на путях движения маломобильных граждан	-	-	-	для всех категорий	-	
	Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворотов ручки в запястье	наличие	-	-	для всех категорий	+	
	Размещение ручек дверей, расположенных в углу коридора или помещения, от боковой стены	на расстоянии не менее	0,6	м	К	-	
	Отсутствие на путях движения МГН порогов и перепадов высот пола, при необходимости устройства порогов их высота или перепад высот	не более	0,025	м	К	-	
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами	на расстоянии	0,6	м	С	-	

5. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

5.1 Зоны обслуживания посетителей в общественных зданиях

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Места для инвалидов и других МГН в зоне обслуживания						
	Наличие мест для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе выделение зон специализированного обслуживания МГН	не менее	5	%	для всех категорий	-	
	Места для инвалидов и других МГН в гостиницах					-	
	Наличие в гостиницах, мотелях, пансионатах, кемпингах универсальных мест, с учетом расселения любых категорий посетителей	не менее	10	%	для всех категорий	-	
	Зоны отдыха					-	
	Зоны отдыха на 2-3 места, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках, на каждом этаже, доступном для МГН	наличие	-	-	для всех категорий	-	
	Условия отдыха в зале ожидания	наличие	-	-	для всех категорий	-	
	Расстановка оборудования						
	Подбор и расстановка приборов и устройств, технологического и другого оборудования с расположением зоны досягаемости	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола при расположении сбоку от посетителя; не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола при фронтальном подходе	-	-	К	+	
	Подходы к оборудованию и мебели						

Подходы к различному оборудованию и мебели	не менее	0,9	м	К	+	
Подходы к различному оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90°	не менее	1,2	м	К	-	
Расположение поверхности столов						
Расположение поверхности столов индивидуального пользования, прилавков и других мест обслуживания	над уровнем пола на высоте не более	0,8	м	К	+	
Обеденные залы						
Условия для удобного приема пищи в обеденных залах или кулуарах при залах	наличие	-	-	К	-	
Читальные залы						
Оптимальные условия для работы в читальных залах библиотек	наличие	-	-	К	-	
Раздевательные в спортивных сооружениях						
Места для хранения кресел-колясок для занимающихся инвалидов	наличие	-	-	К	-	
Индивидуальные кабины (площадью каждая не менее 4 м ²) из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов	наличие	-	-	К	-	
Индивидуальные шкафы для одежды (не менее двух), в том числе для хранения костылей и протезов для занимающихся инвалидов	высотой не более	1,7	м	К	-	
Скамья для занимающихся инвалидов	длиной не менее шириной не менее высотой не более	3 0,7 0,5	м	К	-	
Свободное пространство для подъезда кресла-коляски вокруг	наличие	-	-	К	-	

	скамьи							
	При невозможности устройства островной скамьи, наличие вдоль одной из стен скамьи	шириной не менее длиной не менее	0,6 2,5				-	
	Индивидуальные шкафы для хранения одежды с расположением в нижнем ярусе	высотой от пола не более	1,3	м	К		-	
	Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей)	не менее	2,4	м	К		-	
	Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных без скамей	не менее	1,8	м	К		-	
	Комната отдыха при раздевательных						-	
	Организация дополнительной площади из расчета на каждого из одновременно занимающихся инвалидов	не менее	0,4	м ²	К		-	
	Площадь комнаты отдыха при сауне	не менее	20	м ²	К		-	
	Шкафы для хранения						-	
	Совмещенные (для хранения уличной, домашней и рабочей одежды) индивидуальные шкафы в бытовых помещениях предприятий и учреждений	наличие	-	-	К		-	
	Размеры шкафов в гардеробных для уличной и домашней одежды	0,4 x 0,5	-	м	для всех категорий		-	

5.2 Планировочные решения отдельных помещений жилых зданий

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Площадь помещений						
	Минимальный размер жилого помещения для инвалида	не менее	12	м ²	К	-	

Минимальный размер жилого помещения для инвалида, занимающегося индивидуальной трудовой деятельностью	не менее	16	м ²	К	-	
Площадь кухни квартир в жилых домах социального жилищного фонда	не менее	9	м ²	К	-	
Ширина помещений					-	
Ширина передней квартир (с возможностью хранения кресла-коляски)	не менее	1,6	м	К	-	
Ширина кухни при одностороннем размещении оборудования	не менее	2,3	м	К	-	
Ширина кухни при двухстороннем или угловом размещении оборудования	не менее	2,9	м	К	-	
Ширина внутриквартирных коридоров	не менее	1,15	м	К	-	
Ширина балконов и лоджий в свету	не менее	1,4	м	К	-	
Размеры в плане санитарно-гигиенических помещений					-	
Ванная комната или совмещенный санитарный узел	не менее 2,2 × 2,2	-	м	К	-	
Уборная с умывальником (рукомойником)	не менее 1,6 × 2,2	-	м	К	-	
Уборная без умывальника	не менее 1,2 × 1,6	-	м	К	-	
Домофон					-	
Домофоны со звуковой и световой сигнализацией	наличие	-	-	С, Г	-	

6. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санузлы						
	В общественных уборных (в том числе размещаемых в общественных и производственных зданиях) не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, или санузел для инвалидов	наличие	-	-	К, О	-	
	Ширина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,65	м	К, О	-	
	Глубина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,8	м	К, О	+	
	Пространство для размещения кресла-коляски в кабине уборной	наличие	-	-	К	-	
	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	наличие	-	-	К, О	-	
	Поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья	наличие	-	-	К, О	-	
	Душевые						
	В помещениях общественных душевых не менее одной закрытой душевой кабины с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной	наличие	-	-	К	-	
	Пространство для подъезда кресла-коляски перед душевой кабиной	наличие	-	-	К	-	
	Размеры закрытых кабин душевых	не менее 1,8 x 1,8	-	м	К	-	
	Размеры открытых кабин душевых и со сквозным проходом; полудушей	не менее 1,2 x 0,9	-	м	К	-	
	Размеры санитарно-гигиенических помещений общественных зданий					-	

Размеры кабин личной гигиены женщин	не менее 1,8 x 2,6	-	м	К	-	
Ширина проходов в санитарно-гигиенических помещениях		-	м	К	-	
Ширина проходов между рядами кабин душевых закрытых и открытых	не менее	1,8	м	К	-	
Ширина проходов между рядами умывальников групповых и одиночных	не менее	1,8	м	К	-	
Ширина проходов между рядами уборных, писсуаров	не менее	1,8	м	К	-	
Удобство использования					-	
Водопроводные краны рычажного или нажимного действия, или управляемые электронными системами	наличие	-	-	К, О	-	
Расположение по возможности управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины	наличие	-	-	К, О	-	
Оснащение санитарно-гигиенических помещений опорными поручнями	наличие	-	-	К, О	-	

7. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Расположение мест обслуживания МПН						
	Расположение мест обслуживания и постоянного нахождения МПН на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу	наличие	-	-	К, О, С, Г	+	

Расположение мест для инвалидов в зрительных залах в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей	наличие	-	-	К, О, С, Г	-	
Места для зрителей с поражением опорно-двигательного аппарата на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий в зоне, непосредственно примыкающей к выходу на трибуну	наличие	-	-	К, О	-	
Посадочные места (столы) для инвалидов в залах предприятий общественного питания вблизи от - эвакуационного выхода в непроходной зоне	наличие	-	-	К, О, С, Г	-	
Расстояние до эвакуационного выхода						
Расстояние от дверей помещений с пребыванием инвалидов, выходящих в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа	не более	15	м	К, О, С, Г	+	
Расстояние от любого места пребывания инвалида в зале в помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов	не более	4	м	К, О, С, Г	+	
Ширина эвакуационных путей					-	
Ширина (в свету) дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек	не менее	0,9	м	К	соответствует	
Ширина (в свету) проемов и дверей в остальных случаях	не менее	1,2	м	К	соответствует	
Ширина проходов внутри помещений	не менее	1,2	м	К	-	

Ширина переходных люжий и балконов	не менее	1,5	м	К	-	
Ширина коридоров, пандусов, используемых для эвакуации	не менее	1,8	м	К	-	
Увеличение ширины проходов в зальном помещении	на ширину свободного проезда кресла-коляски	0,9	м	К	-	
Время эвакуации						
Обеспечение эвакуации МПН за необходимое время	по расчету		мин	К, О, С, Г	-	
Пожаробезопасные зоны					-	
Пожаробезопасные зоны, из которых МПН могут эвакуироваться более продолжительное время, или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений	наличие	-	-	К, О, С, Г	-	
Пожаробезопасные зоны вблизи вертикальных коммуникаций или как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку или в помещение для пандуса с аналогичными ограждающими конструкциями	наличие	-	-	К, О, С, Г	+	
Расчетная площадь пожарной опасной зоны для всех инвалидов, оставшихся на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования	инвалид в кресле-коляске инвалид в кресле-коляске с сопровождающим инвалид, перемещающийся самостоятельно инвалид, перемещающийся с сопровождающим	2,40 2,65 0,75 1,0	м ² /чел	К, О, С, Г	+	
Обеспечение незадымляемости пожаробезопасной зоны, создание избыточного давления 20 Па при пожаре при одной открытой двери эвакуационного выхода	наличие	-	-	К, О, С, Г	+	
Подпор воздуха при пожаре в шахтах лифтов, имеющих выходы в	наличие	-	-	К, О, С, Г	-	

	пожаробезопасную зону						
	Эвакуационные выходы					имеется	
	В зальных помещениях не менее двух расщелдоточенных выходов, приспособовбленных для прохода МПН	наличие	-	-	К, О, С, Г	-	
	В зрительных залах с числом мест 800 и более расщелдоточение мест для инвалидов в креслах-колясках в различных зонах, размещение их в непосредственной близости от эвакуационных выходов, но в одном месте не более трех	наличие	-	-	К, О, С, Г	-	
	Пожарная сигнализация					имеется	
	Пожарная сигнализация с учетом восприятия всеми категориями инвалидов	наличие	-	-	К, О, С, Г	-	
	Система оповещения о пожаре					имеется	
	Синхронная (звуковая и световая) сигнализация, подключенная к системе оповещения о пожаре, в помещениях и зонах обшественных зданий и сооружений, посещаемых МПН	наличие	-	-	К, О, С, Г	-	
	Пожарные извещатели					имеется	
	Оборудование жилых помещений автономными пожарными извещателями	наличие	-	-	К, О, С, Г	-	

8. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Визуальная информация						
	Обеспечение получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.	наличие	-	-	К, О, С, Г	+	
	Наличие визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания	наличие	-	-	К, О, С, Г	-	
	При невозможности применения визуальной информации для инвалидов в помещениях с особыми требованиями к художественному решению интерьеров (в экспозиционных залах художественных музеев, выставок и т. п.), использование других компенсирующих мероприятий	наличие	-	-	К, О, С, Г	-	
	Звуковая информация					-	
	Звуковые информаторы в вестибюлях общественных зданий	наличие	-	-	С	-	
	Текстофоны в вестибюлях общественных зданий	наличие	-	-	Г	-	
	Освещенность					имеется	
	Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МПН	наличие	-	-	К, О, С, Г	удовлетворительное	
	Связь с диспетчером или						

	дежурным							
	Двусторонняя связь с диспетчером или дежурным для замкнутых пространств зданий (помещений различного функционального назначения, кабинок туалетов, лифтов и т.п.), лифтовых холлов или кнопка звонка	наличие	-	-	К, О, С, Г	-		
	В общественной уборной выведение электрического звонка или извещателя в дежурную комнату	наличие	-	-	К, О, С, Г	-		
	Рельефные информирующие обозначения					-		
	Дублирование информирующих обозначений помещений внутри здания рельефными знаками, размещаемыми рядом с дверью, со стороны дверной ручки	на высоте от на высоте до	1,4 1,75	м	С	-		
	Рельефная и на контрастном фоне нумерация шкафов в раздевалных и гардеробах	наличие	-	-	С	-		
	Тактильная предупреждающая информация					-		
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей	на расстоянии	0,6	м	С	-		
	Глубина рифов для тактильных напольных указателей	должна быть	5	мм	С	-		
	Тактильные указатели с конусообразными рифами перед крайней ступенькой лестничного марша	полоса по ширине и длине ступеньки от кромки крайней ступеньки на расстоянии	0,6	м	С	-		
	Направляющие дорожки	Полоса шириной не менее	0,5	м	С			

	продольными рифами вдоль стены на расстоянии не более 1 м от стены					
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 300 мм, на расстоянии от препятствия	0,6	м	С	-
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороны квадрата	0,5	м	С	-
						-

9. БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ограждения опасных зон						
	Барьеры, ограждения под маршами открытых лестниц и другими нависающими элементами внутри здания	размер в свету по высоте менее	1,9	м	К, О, С	-	
	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот	более	0,45	м	К, О, С	-	
	Меры безопасности (отрады, буферная полоса, поребрик и т.п.) у мест или зон для зрителей на креслах-колясках в аудиториях с амфитеатром, зрительных и лекционных залах	наличие	-	-	К	-	
	Ограничение выступлениях конструктивных элементов					-	
	Закругленные края конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в табаритах путей движения на стенах и других	наличие	-	-	К, О, С, Г	-	

	вертикальных поверхностях						
	Ограничение выступающих конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	не более на высоте от на высоте до	0,1 0,7 2,0	м	К, О, С, Г	-	
	Устройства, указатели, размещенные на отдельно стоящей опоре	не должны выступать более чем	0,3	м	К, О, С, Г	-	
	Установка приборов					-	
	Установка приборов для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней, ручек, рычагов, кранов и кнопок различных аппаратов, отверстий торговых и билетных автоматов и прочих устройств	на высоте от пола не более на высоте от пола не менее на расстоянии от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости не менее	1,1 0,85 0,4	м	К, О, С	-	
	Расположение выключателей и розеток в помещениях	на высоте от уровня пола	0,8	м	К, О, С	удовлетворительное	
	Обозначение дверей в помещении, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН					-	
	Установка на входных дверях в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН, (бойлерных, венткамерах, трансформаторных узлах и т.п.) запоров, исключающих свободное попадание внутрь помещения с дверными ручками с поверхностью с опознавательными знаками или неровностями, осязаемыми тактильно	наличие	-	-	К, О, С, Г	-	
	Недопустимые покрытия полов					-	
	Неприменение ворсовых ковров с толщиной покрытия (с учетом	более	0,013	м	К, О, С, Г	-	

Высоты ворса)							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

Примечание:
Уклон (в %) – отношение высоты подъема к длине подъема, умноженное на 100 %.

10. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено

№№	Позиции обследования	Фактическая доступность для инвалидов и других МГН				
		на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)	другие маломобильные группы населения (М)
1	2	3		4	5	6
	Пешеходные пути	+	+	+	+	+
	Автостоянки	+	+	+	+	+
	Входная группа	+	+	+	+	+
	Пути движения в зданиях или сооружениях	+	+	+	+	+
		(1эт.)	(1эт.)	(1эт.)	(1эт.)	(1эт.)
	Планировочные решения	+	+	+	+	+
	Санитарно-гигиенические помещения	-	-	+	+	+
	Пожарная безопасность	+	+	+	+	+
	Средства информации и ориентирования	+	+	+	+	+
	Безопасность и удобство использования	1этаж	1этаж	1этаж	1этаж	1этаж

Для обеспечения доступности объекта необходимо выполнить следующие мероприятия

№№	Наименование элементов объекта	Мероприятия	Сроки исполнения	Примечания
1	2	3	4	5
	Пешеходные пути	-		
	Автостоянки	-	-	
	Входная группа	-	-	
	Пути движения в зданиях или сооружениях	-	-	
	Планировочные решения	-	-	
	Санитарно-гигиенические помещения	+	2023	
	Пожарная безопасность	-		
	Средства информации и ориентирования	-	-	
	Безопасность и удобство использования	-		

Руководитель рабочей группы по обследованию объекта

(должность)


 Сиразетдинов С. Р.
 (фамилия, и. о.)
 « » 20 г.

Руководитель объекта

директор МАУ ДО «ЦТЯЦ» НМР РТ
 (должность)


 Кирипичников М. А.
 (фамилия, и. о. директора учреждения)
 « » 20 г.