

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Нижнекамскому муниципальному району
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

423570 г. Нижнекамск, ул. Менделеева, 5 код 8-8555, тел. 35-75-09,

e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru

Предписание № 108/1/68

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Законному представителю юридического лица

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД № 95 "МЫ" НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН.**

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина),
собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора по Нижнекамскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике
Татарстан

(наименование органа ГПН)

по пожарному надзору № 108 от "01" июня 2021 года, ст. 6 Федерального закона
от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период
"07" июня 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин продолжительность 3 часа.

"08" июня 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин продолжительность 2 часа.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/5 часов
(рабочих дней/часов)

проведена проверка Заместителем начальника отдела НД и ПР по Нижнекамскому муниципальному
району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан, майором внутренней службы Ишелевым
Максимом Николаевичем, МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 95 «МЫ» НМР РТ
расположенного по адресу: Республика Татарстан г. Нижнекамск, проспект Мира, дом 84а.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора
(государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов
власти, органов местного самоуправления)

совместно с Заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 95 «МЫ» НМР РТ
Щербакова Ольга Александровна, заместитель заведующий по АХЧ Логинова Анастасия Николаевна.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред писа ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	Дверь помещения кладовой мягкого инвентаря расположенного на 1 этаже не противопожарная.	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величина пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. ст.4,5,6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7.1, п. 7.4 СНиП 21-01-97*.	01.06.2022	
----	--	---	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника отдела НД и ПР

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора

по Нижнекамскому муниципальному району РТ М.Н. Ишелев

по пожарному надзору)

« 08 » 06 2021 г.

Предписание для исполнения получит:

Заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 95 «МЫ» НМР РТ

Шербакова Ольга Александровна.

(должность, фамилия, инициалы)

« 8 » 06 2021 г.



(подпись)