

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код * КНМ 16220061000200813525 от 08.09.2022 г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088

(843) 221-61-52, ф. 221-61-54, телефон доверия 292-64-09

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани
(Кировский район) управления надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Кожевенная, д. 20, г. Казань, Республика Татарстан, 420030,

(843) 223-95-46, e-mail: ogpnkirov@yandex.ru

(наименование органа государственного пожарного надзора)

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 32/1 от 19.09.2022г.**

вручается

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад №45 комбинированного вида" Кировского района г.Казани

(ИНН: 1656115423)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора города Казани по пожарному надзору – заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Казани по Кировскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан Сафина Р.Г. от 08.09.2022 № 32, КНМ 16220061000200813525,

в период:

с 10 час. 00 мин. 13 сентября 2022 г., по 13 час. 00 мин. 13 сентября 2022 г., по адресу: РТ, г. Казань, проспект Ильгама Шакирова, д. 7А;

с 14 час. 00 мин. 14 сентября 2022 г., по 17 час. 00 мин. 14 сентября 2022 г., по адресу: РТ, г. Казань, ул. Кожевенная, 20 (в виде документарной проверки);

с 10 час. 00 мин. 19 сентября 2022 г., по 12 час. 00 мин. 19 сентября 2022 г., по адресу: г. Казань, проспект Ильгама Шакирова, д. 7А,

Государственным инспектором города Казани по пожарному надзору - старшим инспектором отделения НД и ПР по Кировскому району г. Казани «Юдино» УНД и ПР ГУ МЧС России по Республики Татарстан Гайнетдиновым Айратом Накифовичем,

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №45 комбинированного вида" Кировского района г.Казани (ИНН: 1656115423, ОГРН: 1201600063367), объект защиты которого расположен по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, проспект Ильгама Шакирова, д. 7А.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

- Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №45 комбинированного вида" Кировского района г.Казани Сафиуллина Альбина Камилловна;

- Заместитель заведующего по хозяйственной работе Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №45 комбинированного вида" Кировского района г.Казани Закирова Лейсан Фоатовна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
-------	--	--	---	----------------------

1.	Предоставленная инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	(п. 2 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	19.07.2023	
2.	Руководитель организации не определил порядок и сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую деятельность в организации, мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации	(п. 2 Приказа МЧС России от 18 ноября 2021 года N 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»)	19.07.2023	
3.	Помещение пожарного поста не обеспечено наличием инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты	(п. 56 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	19.07.2023	
4.	В месте установки приемно-контрольных приборов пожарных (пожарный пост) не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации	(п. 10 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	19.07.2023	
5. —	Не организованы работы по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности (приточно-вытяжной противодымной вентиляции; огнезадерживающих	(п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	19.07.2023	

	устройств - клапанов в воздуховодах; устройств блокировки вентиляционных систем с автоматической установкой пожарной сигнализации; автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции при пожаре; пожарной автоматики внутреннего противопожарного водоснабжения), обеспечивающие исправное состояние указанных средств (документы, подтверждающие обратное, не предоставлены)			
6.	Не обеспечена проверка огнезадерживающих устройств клапанов в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматической установкой пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции при пожаре	(п. 42 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	19.07.2023	
7.	В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не вносится информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности объекта: - приточно-вытяжной противодымной вентиляции; - огнезадерживающих устройств клапанов в воздуховодах; - устройств блокировки вентиляционных систем с автоматической установкой пожарной сигнализации; - автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции при пожаре; - пожарной автоматики внутреннего противопожарного водоснабжения; - наружного водопровода противопожарного водоснабжения	(п. 42, п. 48, п. 50, п. 52, п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	19.07.2023	
8.	Двери эвакуационных выходов из всех поэтажных групповых помещений, не имеют устройств	(п. 24 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об	19.07.2023	

	для самозакрывания	утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации)		
9.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из всех групповых помещений 1-го и 2-го этажей детского сада, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	(п. 26 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	19.07.2023	
10.	Запоры (замки) на дверях, ведущих по направлению путей эвакуации и разделяющих коридоры этих этажей, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	(п. 26 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	19.07.2023	
11.	Не организовано проведение проверок наружных водопроводов противопожарного водоснабжения в части водоотдачи с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	(п. 48 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	19.07.2023	
12.	Не проведена проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	(п. 52 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	19.07.2023	
13.	Помещения буфетных поэтажных групповых не оборудованы дымовыми пожарными извещателями, подключаемых к системе автоматической установки пожарной сигнализации объекта (ст. 4, 5, 6, 52, ч.1 ст. 83 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» N 123-ФЗ от 22.07.2008 года)		19.07.2023	
14.	Под лестничными маршами допускается хранение горючих материалов	(пп. «к» п. 16 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	19.07.2023	
15.	В холе 2-го этажа у группы № 13 допущено применение (настил) в	(ст. 4, ст. 5, ст. 6 табл. 3, табл. 27, ст. 134 Феде-	19.07.2023	

	виде коврового покрытия с неизвестными показателями пожарной опасности. Соответствующий сертификат пожарной безопасности с отражением показателей пожарной опасности и класса пожарной опасности материала на примененный материал, не предоставлен	рального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. за № 123-ФЗ)		
16.	Не все противопожарные двери подвального этажа имеют исправное состояние приспособлений для самозакрывания (частично демонтированы и расцеплены)	(п. 24 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	19.07.2023	
17.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечивается проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также других лиц, находящихся в здании, сооружении	(п. 9 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации») <i>п. 13 протокол</i> <i>А.Н. Внутренней службы</i>	19.07.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №45 комбинированного вида" Кировского района г.Казани
Сафиуллина Альбина Камиловна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



[Signature]

(подпись) (дата)

Государственный инспектор г. Казани по пожарному надзору - старший инспектор отделения НД и ПР по Кировскому району г. Казани «Юдино»
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
майор внутренней службы Гайнетдинов А.Н.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)

[Signature] 19.07.2023.

(подпись) (дата)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.