

Приложение № 2 к СанПиН 2.4.4.3172-14

**Воздухообмен в основных помещениях организаций
дополнительного образования**

Помещения (деятельность)	Количество необходимого воздуха на одного учаще- гося (м ³ /ч)	Примечание
Помещения для учебных и кружковых заня- тий (деятельность не связана с повышенной двигательной активностью, выделением вредных химических веществ, пыли)	не менее 20	
Мастерские по обработке металла, дерева, с крупным станочным оборудованием, кружки технического моделирования, кинофотолабо- ратория (деятельность связана с выделением пыли или вредных химических веществ)	не менее 20	Необходимо предусмо- треть местную вытяжную вентиляцию (со встроен- ными отсосами, вытяжны- ми шкафами и зонтами) от источника загрязнения
Залы спортивные, для занятий бальными тан- цами, хореографией; бассейны, (деятель- ность связана с повышенной двигательной активностью)	не менее 80	
Актовый зал, лекционная аудитория, поме- щения для кружков, хора, музыкальных заня- тий, библиотеки (читальные залы, абоне- мент)	не менее 20	