

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности по Елабужскому муниципальному району
ул. Окружное шоссе, 17, г. Елабуга, Республика Татарстан, 423606
Т./ф.: (85557) 9-44-64, E-mail: el_gpn@mail.ru

Предписание № 53/1/33
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

«25» марта 2016г.

г. Елабуга

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» Елабужского
муниципального района Республики Татарстан

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение: распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Ябурова Александра Сергеевича начальника отдела надзорной деятельности по
Елабужскому муниципальному району РТ № 53 от «1» марта 2016 года, статьи 6.1

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период
«17» марта 2016 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., «23» марта 2016 г. с 09 час. 00 мин. до 12
час. 00 мин., «25» марта 2016 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

Проведена внеплановая, выездная проверка

Старший инспектор отдела НД по Елабужскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Максимов
Александр Владимирович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» Елабужского
муниципального района Республики Татарстан, г. Елабуга, ул. Пролетарская 28 а

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

директором Сафиуллиной Лилией Миргасимовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
проверки:

№ Пред писа ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта), содержание и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указываетс я только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Отсутствует ограждение кровли с северной стороны здания	пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ», пункт 8.11 СНиП 21-01-97*. В зданиях с уклоном кровли до 12% включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 м, а также в зданиях с уклоном кровли свыше 12 % и высотой до карниза более 7 м следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772. Независимо от высоты здания ограждения, соответствующие требованиям этого стандарта, следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок.	01.03.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела НД по Елабужскому МР
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

Максимов Александр Владимирович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«25» марта 2016г.

М.Л.П.*



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор МБОУ «Гимназия № 1» ЕМР
Сафиуллина Лилия Миргасимовна

(должность, фамилия, инициалы)

«__» _____ г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.